DETAL A 1:5 DETAL BARIEREK Z PODŁĄCZENIEM DO SIECI UZIOMOWEJ





DETAL B 1:5 DETAL BARIEREK BEZ PODŁACZENIA DO SIECI UZIOMOWEJ





UWAGA: W BALUSTRADACH B1 I B2 RURA STALOWA ø51MM O GRUBOŚCI ŚCIANKI 6.3MM.

DETAL D 1:5



DETAL E 1:5 DETAL Z PODŁĄCZENIEM BARIEREK DO SIECI UZIOMOWEJ 1:5



UWAGA: W BALUSTRADACH P1 RURA STALOWA ø51MM O GRUBOŚCI ŚCIANKI 5MM.

UWAGI

Uziemienie elementów stalowych wykonać wg proj. elektrycznego na etapie wylewania elementów żelbetowych trybuny lub w inny sposób uzgodniony z projektantem architektury i elektryki. Wszystkie elementy stalowe na trybunach muszą być uziemione.
Elementy konstrukcyjne barierek mocować za pomocą kotew wklejanych.
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie i malować na kolor RAL 7039.
W balustradzie B1 i B2 rury stalowe ø51mm o grubości ścianki 5mm, w balustradach P1 rury stalowe ø51mm o grubości ścianki 6.3mm.

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SĄ W CENTYMETRACH
ŚREDNICE PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH W MILIMETRACH
NIE WOLNO ODMIERZAĆ ŻADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU
OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY ROBÓT JEST SPRAWDZIĆ
WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE
O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

RYSUNEK STANOWI WYTYCZNE GABARYTOWO – ILOŚCIOWE
ORAZ SUGEROWANE TYPOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE
DO SPORZĄDZENIA RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH

TYP P1 (WIDOK 1-1) 1:50



TYP P1 (WIDOK 2-2) 1:50



WIDOK 1:50





WIDOK 1:50



STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
02-634 Warszawa, ul. Miłobędzka 23 tel/fax 844 88 81
e-mail: spak@spak.com.pl www.spak.com.pl

Projektant
arch. Anna KASPRZYK
arch. Anna SIWEK nr upr. 169/01/WŁ
arch. Ewa TATARA nr upr. 39/LOIA/07
arch. Maksymilian SKOTNICKI
tech. Krzysztof SZAŁKOWSKI
tech. Tomasz WIŚNIEWSKI

Sprawdzający
arch. Konrad STYKA
nr upr.: Wa – 13/2000

Branża
ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat
STADION PIŁKARSKI
W GDYNI
PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5
TRYBUNA ŻELBETOWA

Zawiera
BARIERKI I POCHWYTY WOMITORIUM
TRYBUNY GOŚCI

Skala	Data	Nr. Rys.	Rew.
1:5, 1:50,1:100	03/2009	W-T-AD-2359	01