

LEGENDA:

- PLASKOWNIK Fa2x 27x4
- UZIOM FUNDAMENTOWY
- POŁĄCZENIE SPAWANE
- PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY DO PRZYŁĄCZENIA KONSTRUKCJI STALOWEJ DA1/DO
- WYPUST WYKONANY PŁASKOWNIKIEM Fa2x 27x4 DO PRZYŁĄCZENIA LOKALNEJ SZYNY POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
- WYPUST WYKONANY PŁASKOWNIKIEM Fa2x 27x4 DO PRZYŁĄCZENIA GŁÓWNEJ SZYNY UZIEMIAJĄCEJ
- WYPUST WYKONANY PŁASKOWNIKIEM Fa2x 27x4 DO PRZYŁĄCZENIA METALOWYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDYNKU
- PRZEWÓD POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZEGO PROMIENIOWY W SZACHTACH INSTALACYJNYCH DO PRZYŁĄCZENIA METALOWYCH CZĘŚCI WYPOSAŻENIA BUDYNKU
- DO UZIEMIENIA STOPY FUNDAMENTOWYCH WYKORZYSTAĆ ZBROJENIE OAKTAT/OCZ.01 ELEMENTY UZIOMOWE

UWAGA:
WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE
NIEPRZEWIDZIANE TRYBEM NP. OGRODZENIA, BARIERKI, HATKI, KONSTRUKCJE STALOWE, DO UZIEMIENIA.
ZADSZENIA ZDP. NALEŻY PRZYŁĄCZYĆ

RZUTUJĄCY WYMIAR TYCZNY JEST WIĘKSZY NI Ż DOPUSZCZALNE WARTOŚCI DOTYCZĄCE WYMIARÓW I TEGO RODZAJU ELEMENTÓW. W TAKICH PRZYPADKACH NALEŻY ZASTOSOWAĆ ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.

UWAGI:
1. WYKONAĆ NA PODŁOŻONYCH ZBROJENIA + PODŁOŻE WYRÓWNAWCZE Z BETONU TYPU C12/15

OPIS SEKTORÓW

- 1a - TRYBUNA TYPOWA 31 RZĘDÓW
- 1b - TRYBUNA SKRAJNA 3RZĘDZIE/SEKTOR
- 1c - TRYBUNA TYPOWA 31 RZĘDÓW
- 1d - MIKSTREK TYPOWY
- 1e - TRYBUNA Z WEJŚCIAMI NA 2 WYPOSAŻENIE/SEKTOR
- 1f - SEKTOR Z WEJŚCIEM NA 2 WYPOSAŻENIE/SEKTOR
- 1g - TRYBUNA SKRAJNA
- 1h - TRYBUNA VIP
- 1i - TRYBUNA SUPER-VIP

STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
01-494 Warszawa, ul. Wybrzeże 15
tel./fax: 022/862-10-22

Projektował: mgr inż. Robert Gorzkowicz
Upr. nr WKZ/0288/PWOC/04

Sprawdzał: mgr inż. Wojciech Witkowski
Upr. nr WKZ/0134/JJ/PWOC/05

Branża: **INSTALACJE ELEKTRYCZNE**

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat: **STADION PIŁKARSKI W GDYNI przy ul. ŚLIMPERSKIEJ 5 TRYBUNA**

Zawartość: **Plan inst. uziemiającej i połącz. wyrównawcz. Część A - rzut widowni.**

Skala:	Data:	Nr rysunku:	Arkusz:
1:100	03/2009	W-T-IE-2607	01