



ROZDZIELNICA

RP-05

Ochrona przeciwporażeniowa
Szybkie wyłączenie
Układ sieci
TN-S

UZIOM d - metalowe elementy konstrukcyjne
(koryta kabli., dostępne metalowe elementy)

kontrola napięcia

CZF	
	77

YKY 5x2,5
pomieszczenie dowodzenia

prze-
Ku-
ka-
lokaliz-

oświetlenie
pom. szatni

oświetlenie
pom. WC

oświetlenie
sala konferencyjna

oświetlenie
biura

oświetlenie
pom. WC

oświetlenie
pom. pomocnicze

gn. wtyk. 230V 16A
pom. medyczne

gn. wtyk. 230V 16A
pom. tech.

gn. wtyk. 230V 16A
sala konferencyjna

gn. wtyk. 230V 16A
gabinety

gn. wtyk. 230V 16A
recepcja

gn. wtyk. 230V 16A
pom. ochrony

gn. wtyk. 230V 16A
biura

gn. wtyk. 230V 16A
pom. iech.

mgr inż. Robert Gorzkiewicz
Upr. nr Maz/0298/PWOE/04

mgr inż. Wojciech Witkowski
Upr. nr MAZ/0412/PWOE/05

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY

**STADION PIŁKARSKI
W GDYNI
PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5
TRYBUNA**

Rozdzielnica RP-05. Schemat zasadniczy.

03/2009	W-T-IE-2649
---------	-------------

01