

K. ODBIORY

- K.1. Po zakończeniu robót należy dokonać płukania i prób ciśnieniowych instalacji wewnętrznej oraz sieci zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” (cz. II „Instalacje sanitarne”). Rozpoczęcie robót ich zakończenie należy zgłosić do Zakładu Energetyki Ciepłej Eksploatacja Sieci i Węzłów Ciepłych Redłowo tel. 058 622 03 66
- K.2. Do protokolarnego odbioru robót należy przygotować :
- uzgodnioną w OPEC Gdynia dokumentację techniczną
 - dokumentację powykonawczą
 - kopie protokołów odbiorów robót zanikowych
- K.3. Rozpoczęcie dostawy energii ciepłej nastąpi po protokolarnym odbiorze przez uprawnionych pracowników eksploatacji OPEC Gdynia – rejonu jak w pkt. K.1. oraz złożeniu przez Odbiorcę – właściciela notarialnego Zamówienia i zawarcia Umowy na dostawę energii ciepłej w Biurze Obsługi Klienta OPEC Gdynia (parter budynku).

L. WYMOGI FORMALNE

- L.1. Wydane warunki techniczne i uzgodniona dokumentacja dotyczą wyłącznie zagadnień technicznych i nie mogą stanowić podstawy do wejścia na posesję właściciela, bez jego zgody lub decyzji właściwego organu władzy terenowej.
- L.2. Dla budynku zajmowanego przez kilku właścicieli należy wykonać jedno przyłącze.
- L.3. Każda zmiana zapotrzebowania mocy ciepłej wymaga aktualizacji dokumentacji lub auditu energetycznego.
- L.4. Warunki techniczne aktualne są do 31 grudnia 2008r

W załączeniu plan sytuacyjny

Otrzymują :

1. ZSVIII Redłowo
2. TZU
3. OU - elektronicznie
4. OM – elektronicznie
5. a.a.

PROKURANT SPÓŁKI
DYREKTOR TECHNICZNY

mgr inż. Janusz Różalski