

H. INSTALACJA WEWNĘTRZNA

H.1. W celu optymalnego poboru ciepła instalacja winna być zaprojektowana wg. ustaleń z Odbiorcą ciepła.

I. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

I.1. Dokumentacja techniczna przyłącza, centrali ciepłej winna zawierać :

- plan sytuacyjno-wysokościowy z naniesionymi przyłączami msc do projektowanego obiektu
 - odpis warunków technicznych
 - bilans ciepła
 - obliczenia będące podstawą do doboru wielkości średnic
 - obliczeni i dobór urządzeń technologicznych
 - obliczenia oporów hydraulicznych
 - specyfikację elementów sieci ciepłowniczej
 - schemat technologiczny sieci
 - profile sieci
 - schemat technologiczny centrali ciepłej
 - rzuty i przekroje centrali ciepłej
 - zestawienie urządzeń technologicznych centrali ciepłej
 - uzgodnienia ze wszystkimi właścicielami terenu, ZUD odpowiedniego starostwa
 - rozwiązania formalno-prawne własności terenów pod projektowaną trasę przyłącza
- Instrukcje obsługi centrali ciepłej winien dostarczyć producent**

I.2. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia z OPEC (pokój nr4 budynek B)
Do uzgodnień należy przedłożyć 2 egzemplarze dokumentacji technicznej, jeden z nich zostaje w archiwum OPEC Gdynia.

I.3. Wszystkie odstępstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagają pisemnego wpisu uprawnionych osób z OPEC Gdynia i winny być naniesione w złożonym projekcie archiwalnym.

I.4. Do dokumentacji technicznej jak w pkt. II winien być wykonany przedmiar i kosztorys wykonawczy inwestycji, sporządzony w oparciu o aktualne katalogi KNR i KSNR z cenami wg. cenników SEKOCENBUD i ORGBUD.

J. UMOWA PRZYŁĄCZENIOWA

J.1. Inwestycja podlega przepisom Prawa Energetycznego

J.2. Dopełnieniem warunków technicznych po uzgodnieniu dokumentacji technicznej (przed wykonaniem robót) będzie zawarcie Umowy Przyłączeniowej, między Odbiorcą a OPEC Gdynia p.312 dotyczącej obowiązków Stron.

J.3. Zgodnie z Prawem Energetycznym OPEC Gdynia wykona przyłącze do obiektu pokrywając 75 % kosztów, a 25% Odbiorca.
Opłata wyliczona do umowy przyłączeniowej jest opłatą taryfową, zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki.

K. ODBIORY

K.1. Po zakończeniu robót należy dokonać płukania i prób ciśnieniowych instalacji zasilającej płytę boiska oraz sieci zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” (cz. II „Instalacje sanitarne”).
Rozpoczęcie robót ich zakończenie należy zgłosić do Rejonu Eksploatacji Redłowo tel. 058 622 03 66

K.2. Do protokolarnego odbioru robót należy przygotować :
- uzgodnioną w OPEC Gdynia dokumentację techniczną
- dokumentację powykonawczą, w przypadku zmian w trakcie realizacji
- kopie protokołów odbiorów częściowych, jeżeli wystąpią.

K.3. Rozpoczęcie dostawy energii ciepłej nastąpi po protokolarnym odbiorze przez uprawnionych pracowników eksploatacji OPEC Gdynia – Rejonu jak w pkt. K.1. i po złożeniu przez Odbiorcę posiadającego tytuł prawny do korzystania z obiektu, Zamówienia oraz po zawarciu Umowy na dostawę energii ciepłej w Biurze Obsługi Klienta OPEC Gdynia (parter budynku).

81-538 GDYNIA, ul. Olimpijska 5/9
tel./fax 0-58 622-11 61, 0-58 622-35-74
(1) Regon 191439845, NIP 986-17-24-834