

H. INSTALACJA WEWNĘTRZNA

H.1. W celu optymalnego poboru ciepła instalacja winna być wyposażona w :

- automatyczne odpowietrzenia pionów w zestawieniu z zaworem kulowym odcinającym
- zawory termostatyczne przy grzejnikach

H.2. Grzejniki z dopuszczalnym ciśnieniem roboczym do 6 bar, próbne 9 bar

H.3. Instalację wewnętrzną c.w.u. i na potrzeby ciepła technologicznego zaprojektować zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

I. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

I.1. Dokumentacja techniczna przyłączy, węzłów cieplnych winna zawierać :

- plan sytuacyjno-wysokościowy z naniesionymi przyłączami msc do projektowanych obiektów
 - odpis warunków technicznych
 - bilans ciepła
 - obliczenia będące podstawą do doboru wielkości średnic
 - obliczeni i dobór urządzeń technologicznych
 - obliczenia oporów hydraulicznych
 - specyfikację elementów sieci ciepłowniczej
 - schemat technologiczny sieci
 - rzuty i przekroje pionowe sieci
 - schemat technologiczny węzła cieplnego
 - rzuty i przekroje węzła cieplnego
 - zestawienie urządzeń technologicznych węzła cieplnego
 - uzgodnienia ze wszystkimi właścicielami terenu, ZUD odpowiedniego starostwa
 - rozwiązania formalno-prawne własności terenów pod projektowaną trasę przyłącza
- Instrukcję obsługi węzła winien dostarczyć producent**

I.2. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia z OPEC (pokój nr4 budynek B)

Do uzgodnień należy przedłożyć 2 egzemplarze dokumentacji technicznej, jeden z nich zostaje w archiwum OPEC Gdynia.

I.3. Wszystkie odstępstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagają pisemnego wpisu uprawnionych osób z OPEC Gdynia i winny być naniesione w złożonym projekcie archiwalnym.

I.4. Do dokumentacji technicznej jak w pkt. II winien być wykonany przedmiar i kosztorys wykonawczy inwestycji, sporządzony w oparciu o aktualne katalogi KNR i KSNR z cenami wg. cenników SEKOCENBUD i ORGBUD.

J. UMOWA PRZYŁĄCZENIOWA

J.1. Inwestycja podlega przepisom Prawa Energetycznego

J.2. Dopelnieniem warunków technicznych po uzgodnieniu dokumentacji technicznej (przed wykonaniem robót) będzie zawarcie Umowy Przyłączeniowej, między Odbiorcą a OPEC Gdynia p.312 dotyczącej obowiązków Stron.

J.3. Zgodnie z Prawem Energetycznym OPEC Gdynia wykona przyłącza do obiektów pokrywając 75 % kosztów, a 25% Odbiorca.

Oplata wyliczona do umowy przyłączeniowej jest opłatą taryfową, zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki.