

UGD.AnK-7332-1/832/6819/2010/6146

Gdynia, dnia 26 sierpnia 2010 roku

**Pracownia Projektowa AM-via
Anna Matea-Migda
ul. Sikorskiego 1
84-230 Rumia**

dotyczy: wniosku o uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej w ulicy Wawrzyniaka w Gdyni
na odcinku od ulicy Wejherowskiej do Osowskiej

UZGODNIENIE

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni uzgadnia dokumentację projektową pn. „Tytuł inwestycji: Budowa ul. Wawrzyniaka w Gdyni na odcinku od ul. Wejherowskiej do ul. Osowskiej. Temat: budowa ulicy projekt kanalizacji deszczowej. Stadium: PB. Branża: sanitarna” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; jednostka projektowa: Pracownia Projektowa Am-via, ul. Sikorskiego 1, 84-230 Rumia; projektant: mgr inż. E. Łojewski, inż. J. Przybek; data opracowania: lipiec 2010r.), z następującymi uwagami:

1. istniejącą kanalizację deszczową (przewody i uzbrojenie) przewidzianą do wyłączenia z użytkowania należy fizycznie zlikwidować;
2. wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki do przepuszczenia wód opadowych miejscą siecią kanalizacji deszczowej w trakcie wykonywania na niej robót budowlanych; za szkody powstałe w wyniku zalewania terenu w rejonie planowanej inwestycji z powodu prowadzonych robót, odpowiedzialność ponosić będzie wykonawca;
3. na ewentualne zmiany w projekcie, które wynikną przed lub/ w trakcie jego realizacji, należy uzyskać zgodę tut. Zarządu - przed dokonaniem tych zmian;
4. w trakcie realizacji robót wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia ich kontroli przedstawicielom tut. Zarządu;
5. przed rozpoczęciem procedury odbiorowej należy dostarczyć tut. Zarządowi dokumentację odbiorową zawierającą m.in. dokumentację wykonawczą, geodezyjny pomiar wykonawczy, nagranie (CD, DVD) i raport z inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji deszczowej (kanałów deszczowych i przykanalików) wykonanej wraz z pomiarem spadku oraz protokół z dokonania próby szczelności sieci; inspekcję telewizyjną należy wykonać po zrealizowaniu projektowanego uzbrojenia w ramach planowanej inwestycji oraz po zakończeniu robót ziemnych związanych z zagęszczeniem gruntu dla prawidłowego wykonania nawierzchni drogowej;
6. należy zachować normatywne odległości od istniejącego uzbrojenia;
7. realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego oraz naruszać interesów osób trzecich; teren budowy należy przywrócić do stanu pierwotnego uwzględniając m.in. odtworzenie naruszonej konstrukcji chodnika nie objętego przebudową oraz wymianę zniszczonych podczas robót elementów betonowych na nowe;
8. o rozpoczęciu i zakończeniu robót powiadomić pisemnie tut. Zarząd - fax 058 662 28 41, powołując się na numer niniejszego uzgodnienia oraz podając imię, nazwisko i numer telefonu kierownika robót.

Uzgodnienie ważne jest dwa lata, tj. do dnia 25.08.2012r.

Integralną częścią niniejszego uzgodnienia jest ww. dokumentacja, w której rysunek nr 1 pn. „Plan sytuacji” został ostateczny przez tut. Zarząd.

Jednocześnie informujemy, iż:

- projekt wykonawczy niniejszego opracowania należy złożyć do uzgodnienia do tut. Zarządu;
- przez rozpoczęciem robót należy sporządzić i przedstawić do zatwierdzenia przez tut. Zarząd projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy ul. Wawrzyniaka oraz przebudowy infrastruktury technicznej.

Do wiadomości:

1. Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni;
2. UKE – w/m (OD-7332/1716/5811/2010);

UGD – a/a.

Z up. DYREKTORA
Kierownik
Działu Gospodarki Komunalnej

~~ZARFAD DROG I ZIELNIK
HISTORIA: HISTORIA: CIEKAWA HISTORIA
O DROGACH: O DROGACH: O DROGACH
HISTORIA: HISTORIA: HISTORIA: HISTORIA
HISTORIA: HISTORIA: HISTORIA: HISTORIA~~

Załącznik do uzgodnienia
USO Awk- 79992-4 | 032 | 08 19 | 2510 | 6146
nr 26.08.2017.

Z UP. DYREKTORA
Jan Gawin
Kierownik
Zdzisław Gaspodarski (Komunalnej)

