**SYSTEM TN-S**
**Samoczynne wyłączenie**




KA-3 - styczniki modułowe 3r/I=40A/Us=230V
+ styk pom. Producent dowolny
Zaleca sie stosowanie stycznika posiadające styki główne typu NC - wysterowanie stycznika powoduje rozłączenie styków głównych.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Rewizja W.01 | Nr rysunku | E-R-05 ark.3 |
| ATI - Architektura Technika Inwestycje . Warszawa ul. Nutki 3 (022)855 63 36; 855 63 37, ati@ati.waw.pl | Obiekt | Terminal Paseżerski General Aviation Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo | Stadium | Projekt Wykonawczy | Branża | ELEKTRYCZNA | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| | Inwestor | Port Lotniczy Gdynia Kodakowo sp. z o.o. Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 | Tytuł rysunku | Schemat ideowy rozdzielnicy TA-3 | Projektant | inż. Andrzej Kowalczyk | D/MAZ/4108/04 | 15.06.2011 | |
| | | | | | Projektant | inż. Stanisław Cywiński | St-399/82 | 15.06.2011 | |