SYSTEM TN-S
Samoczynne wyłączenie



Linie wlz zasilania rozdielnic w modułach - sekcja zasilania gwarantowanego
użytkownik: PORT LOTNICZY

Linie wlz zasilania rozdielnic w modułach - sekcja zasilania gwarantowanego
użytkownik: PORT STRAŻ GRANICZNA

Linie wlz zasilania rozdielnic w modułach - sekcja zasilania gwarantowanego
użytkownik: URZĄD CELNY

L-SG, L-UC - licznik energii elektrycznej bezpośredni
budowa modułowa, licznik elektroniczny
kl. 1 In=40A. prod. dowolny.
UWAGA: licznik musi wykonywać pomiar w trybie TRMS
Nie stosować liczników o klasie niższej niż podana.
Klasę przyrządu pomiarowego bezwzględnie uzgodnić z Inwestorem.

							Rewizja	W.01	Nr rysunku E-R-02 ark.2
ATI - Architektura Technika Inwestycje . Warszawa ul. Nutki 3 (022)855 63 36; 855 63 37, ati@ati.waw.pl	Obiekt	Terminal Paseżerski General Aviation Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo	Stadium	Projekt Wykonawczy	Branża	ELEKTRYCZNA	Nr uprawnień	Data	Podpis
	Inwestor	Port Lotniczy Gdynia Kodakowo sp. z o.o. Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54	Tytuł rysunku	Schemat ideowy rozdzielnicy RGUPS	Projektant	inż. Andrzej Kowalczyk	D/MAZ/4108/04	15.06.2011	
					Projektant	inż. Stanisław Cywiński	St-399/82	15.06.2011	