SYSTEM TN-S
Samoczynne wyłączenie



KP1A2 - przekaźnik 3P/Us=230VAC
montaż na szynę TH35
producent dowolny

sygn. potw. zał. wył. różnicowoprąd.	sygn. potw. zał. zabezp. grupy ośw.	sygn. potw. zał. zabezp. grupy ośw.	sygn. potw. załącz. grupy. oświetlenia	**sygn. potw. załącz. grupy. oświetlenia**	sygn. potw. załącz. oświetlenia zewn.	sygnał sterujący systemu odciążania	sygn. potw. załącz. stycznika odciążania	system odciążania - sterowanie ręczne

							Rewizja	W.01	Nr rysunku E-R-04 ark.5
ATI - Architektura Technika Inwestycje . Warszawa ul. Nutki 3 (022)855 63 36; 855 63 37, ati@ati.waw.pl	Obiekt	Terminal Pasażerski General Aviation Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo	Stadium	Projekt Wykonawczy	Branża	ELEKTRYCZNA	Nr uprawnień	Data	Podpis
	Inwestor	Port Lotniczy Gdynia Kodakowo sp. z o.o. Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54	Tytuł rysunku	Schemat ideowy rozdzielnicy TA-2	Projektant	inż. Andrzej Kowalczyk	D/MAZ/4108/04	15.06.2011	
					Projektant	inż. Stanisław Cywiński	St-399/82	15.06.2011	