ŚCIANY KLATKI SCHODOWEJ "K3"

PARTER CZ.1 – ZBROJENIE skala 1:50/1:25

UWAGI I ZALECENIA

1. Grubość ścian 20cm;
2. Ewentualne łączenie prętów na zakład należy wykonać co najmniej na długości równej 40Ø;
3. Wewnętrzna średnica zagięcia prętów zgodnie z tabelą;
4. Wymiary na rysunku w [cm];
5. Warstwy wykończeniowe, poszczególne elementy wyposażenia oraz ewentualne otwory technologiczne przyjąc należy zgodnie z projektem architektoniczno–budowlanym będącym tematem odrębnego opracowania;
6. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami nr 403, 408.

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁ. ŁĄCZNA [m] A–IIIN ø6	DŁ. ŁĄCZNA [m] A–IIIN ø10
SK3	1	ø10 A–IIIN	300	214		642
	2	ø10 A–IIIN	56000	1		560
	3	ø10 A–IIIN	95	110		104.5
	4	ø10 A–IIIN	175	32		56
	5	ø10 A–IIIN	96	24		23.04
	6	ø10 A–IIIN	232	24		55.68
	10	ø6 A–IIIN	51	70	35.7	
	11	ø6 A–IIIN	26	140	36.4	
	12	ø10 A–IIIN	100	88		88
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					72.1	1529.22
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.617
MASA [kg]					16.01	943.53
MASA OGÓŁEM [kg]						959.54
WYKONAĆ: x 1						959.54

A-A
skala 1:25



B-B
skala 1:25



C-C
skala 1:25



RZUT
skala 1:50



Szcz. "3"
skala 1:25



Szcz. "2"
skala 1:25



Szcz. "1"
skala 1:25



DOZBROJENIE OTWORÓW







MATERIAŁY		NORMA PN–B–03264	
BETON	C25/30	STAL	GŁÓWNA/STRZ.
fc,cube [MPa]	30	KLASA STALI	A–IIIN
OTULINA [mm]	25	GATUNEK STALI	RB500W
WYMAGANIA		NORMA	PN–B–03264/TABELA 22

MINIMALNA ŚREDNICA WEWNĘTRZNA ZAGIĘCIA ø1

RODZAJ PRĘTÓW	HAKI		PRĘTY ODGIĘTE LUB ZAGINANE		
	ŚREDNICA		MINIMALNE OTULENIE BETONEM		
	ø<20mm	ø>20mm	>100mm oraz >7ø	>50mm oraz >3ø	<=50mm oraz <=3ø
GŁADKIE	2,5ø	5ø	10ø	10ø	15ø
ŻEBROWANE	4ø	7ø	10ø	15ø	20ø

PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO Sp. z o.o.
Al. Marszałka Piłsudskiego 18,
81-378 Gdynia

Projektant–konsorcjum:

POLEKO Sp. z o.o.
ul. Nieborowska 18/3, 80-034 Gdańsk
tel. +48 58 305 45 15, fax +48 58 305 45 15

ARPRO
PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o.
ul. Kartuska 278, 80-125 GDAŃSK
tel. + 48 58 322 11 21, fax. + 48 58 325 42 89

Inwestycja

PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO

Nazwa i adres obiektu:

BUDYNEK LOTNISKOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z POMIESZCZENIAMI DLA SŁUŻB LOTNISKOWYCH
Kosakowo, dz. nr ewid. 1090/2, obręb 0007 Pogórze

Nazwa rysunku:

ŚCIANY KLATKI SCHODOWEJ K3
PARTER CZ.1 - ZBROJENIE

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Marek Leszczyński	konstrukcyjno–budowlana	POM/0113/PWOK/09	
Sprawdzający	mgr inż. Bartłomiej Gursztyn	konstrukcyjno–budowlana	WAM/0123/POOK/04	
Opracowanie	Ramona Krezymon			
	mgr inż. Dominika Jelitto			

Data:	Faza:	Branża:	Skala:	Nr rys.:	Rewizja
21.09.2011	PROJEKT WYKONAWCZY	KN	1:50 1:25	PW_R_KN_417_0	0