RZUT FUNDAMENTÓW
1:100



W stopach fundamentowych osadzić startery do słupów i podwalin wg rys 101
Podwaliny wylewać łącznie ze słupami odcinkami długości ok 15m









Szczegół wzmocnienia posadzki pod ściana wewnętrzną samonośną

LEGENDA



STOPA	BxA	H	POZIOM POSADOWIENIA	SZTUK ŁĄCZNIE	SZTUK W II ETAPIE
St-1	130x130	40	-1,10	4	1 szt w Etapie II
St-2	160x160	40	-1,10	10	12 szt w Etapie II
St-3	200x200	50	-1,20	5	2 szt w Etapie II
St-4	220x220	50	-1,20	3	2 szt w Etapie II
St-5	280x280	50	-1,20	2	
St-6	300x300	50	-1,20	17	
St-7	320x320	60	-1,30	3	
St-8	330x330	60	-1,30	3	
St-9	190x160	40	-1,10	5	
St-10	320x280	50	-1,20	1	
St-11	330x300	50	-1,20	3	

PODWALINA	H₂O	POZIOM mb łącznie	mb W ETAPIE II
Pd-1	96x24	-0,70	132	47 mb w Etapie II
Pd-2	55x24	-0,70	54,8	31 mb w Etapie II
Pd-3	63x24	-0,70	56,7	8 mb w Etapie II

1,40 poziom posadowienia fundamentu

Pd-1 podwalina żelbetowa do wysokości +0,28m.n.p.t.
Pd-2 podwalina żelbetowa do wysokości -0,25m.n.p.t.
Pd-3 podwalina żelbetowa do wysokości -0,07m.n.p.t.

ŚRODOWISKO WG PN	XC4
TAB. 7 KONSTR. ŻELBETOWE	0,3mm

MATERIAŁY		NORMA PN-B-03264	
BETON	C25/30	STAL	GŁÓWNA/STRZ.
fc,cube [MPa]	30	KLASA STALI	A-IIIN / A-I
OTULINA [mm]	50	GATUNEK STALI	RB500W / St3SY

UWAGI:
1. Wykop w poziomie posadowienia fundamentow należy protokolarnie odebrać w obecności uprawnionego dozoru geotechnicznego w celu stwierdzenia nie naruszenia struktury gruntu.
2. Przebieg uziemienia wg projektu instalacji elektrycznej.
3. Wymiarowanie rzutu fundamentow podano w [cm].
4. Odbiór wykopów pod każdą stopą
   - patrz opinia geotechniczna
5. Poziom posadowienia stóp i podwalin podano na rysunku w poziomie spodu elementu

PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO Sp. z o.o.
Al. Marszałka Piłsudskiego 16
81-378 Gdynia

Projektant-konsultant:
POLEKO Sp. z o.o.
ul. Nakielnicka 19/3, 80-034 Gdańsk
tel. +48 58 305 45 15, fax +48 58 305 45 15

arpro
ARPRO PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o.
ul. Kartuska 278, 80-125 GDAŃSK
tel. +48 58 322 11 21, fax. +48 58 325 42 89

Inwestycja:
PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO

Nazwa i adres obiektu:
BUDYNEK LOTNISKOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z POMIESZCZENIAMI DLA SŁUŻB LOTNISKOWYCH
Kosakowo, dz. nr ewid. 1090/2, obręb 0007 Pogórze

Nazwa rysunku:
RZUT I PRZEKROJE FUNDAMENTÓW

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Marek Leszczyński	konstrukcyjno-budowlana	POM/0113/POOK/09	
Sprawdzający	mgr inż. Bartłomiej Gurszfyn	konstrukcyjno-budowlana	WAM/0123/POOK/04	
Opracowanie	mgr inż. Paweł Libner			
	mgr inż. Agata Górska			

Data:	Fazа:	Branża:	Skala:	Nr rys:	Rewizja:
21.09.2011	PROJEKT WYKONAWCZY	Kb	1:100 1:50	PW_R_KN_01_0	0