PŁYTA FUNDAMENTOWA Pf-1

RYSUNEK MONTAŻOWY skala 1:50



PRZEKRÓJ A - A



ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM NR 106, 107

UWAGI I ZALECENIA

1. Grubość płyty 30cm, Otulina prętów zbrojeniowych: 50mm;
2. Ewentualne łączenie prętów na zakład należy wykonać co najmniej na długości równej 50Ø;
3. Wewnętrzna średnica zagięcia prętów zgodnie z tabelą;
4. Wymiary na rysunku w [cm];
5. Na całej powierzchni płyty fundamentowej należu rozmieścic pręty dystansowe zapobiegające przemieszczeniu się siatek zbrojeniowych. Pręty rozmieszczać równomiernie w ilości 2szt./m2 powierzchni płyty;
6. Warstwy wykończeniowe, poszczególne elementy wyposażenia oraz ewentualne otwory technologiczne przyjąc należy zgodnie z projektem architektoniczno−budowlanym będącym tematem odrębnego opracowania.

MATERIAŁY		NORMA PN−B−03264	
BETON	C25/30	STAL	GŁÓWNA/STRZ.
fc,cube [MPa]	30	KLASA STALI	A−IIIN
OTULINA [mm]	50	GATUNEK STALI	RB500W
WYMAGANIA		NORMA PN−B−03264/TABELA 22	

MINIMALNA ŚREDNICA WEWNĘTRZNA ZAGIĘCIA ø1

RODZAJ PRĘTÓW	HAKI		PRĘTY ODGIĘTE LUB ZAGINANE		
	ŚREDNICA		MINIMALNE OTULENIE BETONEM		
	ø<20mm	ø>20mm	>100mm oraz >7ø	>50mm oraz >3ø	<=50mm oraz <=3ø
GŁADKIE	2,5ø	5ø	10ø	10ø	15ø
ŻEBROWANE	4ø	7ø	10ø	15ø	20ø



PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO Sp. z o.o.
Al. Marszałka Piłsudskiego 18,
81-378 Gdynia

Projektant−konsorcjum:

POLEKO Sp. z o.o.
ul. Nieborowska 18/3, 80-034 Gdańsk
tel. +48 58 305 45 15, fax +48 58 305 45 15

ARPRO
PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o.
ul. Kartuska 278, 80-125 GDAŃSK
tel. + 48 58 322 11 21, fax. + 48 58 325 42 89

Inwestycja

PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO

Przedsięwzięcie budowlane:

BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO

Nazwa rysunku:

PŁYTA FUNDAMENTOWA Pf-1
RYSUNEK MONTAŻOWY

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnien	Podpis
Projektant	mgr inż. Marek Leszczyński	konstrukcyjno−budowlana	POM/0113/PWOK/09	
Sprawdzający	mgr inż. Bartłomiej Gursztyn	konstrukcyjno−budowlana	WAM/0123/POOK/04	
Opracowanie	Ramona Krezymon			

Data:	Faza:	Branża:	Skala:	Nr rys.:	Rewizja
21.09.2011	PROJEKT WYKONAWCZY	KN	1:50	PW_R_KN_105_0	0