ŚCIANY KLATKI SCHODOWEJ "K1.1 I K1.2"

PARTER CZ.2 – ZBROJENIE skala 1:50/1:25

RZUT

skala 1:50



A-A

skala 1:25



B-B

skala 1:25



C-C

skala 1:25



D-D

skala 1:25



SZCZEGÓŁ "1"

skala 1:25



SZCZEGÓŁ "2"

skala 1:25







UWAGI I ZALECENIA

1. Grubość ścian 20cm;
2. Ewentualne łączenie prętów na zakład należy wykonać co najmniej na długości równej 40ø;
3. Wewnętrzna średnica zagięcia prętów zgodnie z tabelą;
4. Wymiary na rysunku w [cm];
5. Warstwy wykończeniowe, poszczególne elementy wyposażenia oraz ewentualne otwory technologiczne przyjąc należy zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym będącym tematem odrębnego opracowania;
6. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami nr 400, 401, 408.

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁ. ŁĄCZNA [m] A-IIIN ø6	DŁ. ŁĄCZNA [m] A-IIIN ø10
SK1	1	ø10 A-IIIN	371	330		1224.3
	2	ø10 A-IIIN	137000	1		1370
	3	ø10 A-IIIN	95	290		275.5
	4	ø10 A-IIIN	93	40		37.2
	5	ø10 A-IIIN	330	40		132
	6	ø10 A-IIIN	271	20		54.2
	7	ø10 A-IIIN	156	15		23.4
	10	ø6 A-IIIN	51	190	96.9	
	11	ø6 A-IIIN	26	380	98.8	
	12	ø10 A-IIIN	100	160		160
	13	ø10 A-IIIN	106	22		23.32
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					195.7	3299.92
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.617
MASA [kg]					43.45	2036.05
MASA OGÓŁEM [kg]						2079.5
WYKONAĆ: x 1						2079.5

DOZBROJENIE OTWORÓW



MATERIAŁY		NORMA PN-B-03264	
BETON	C25/30	STAL	GŁÓWNA/STRZ.
fc,cube [MPa]	30	KLASA STALI	A-IIIN
OTULINA [mm]	25	GATUNEK STALI	RB500W
WYMAGANIA		NORMA PN-B-03264/TABELA 22	

MINIMALNA ŚREDNICA WEWNĘTRZNA ZAGIĘCIA ø1

RODZAJ PRĘTÓW	HAKI ŚREDNICA ø<20mm	HAKI ŚREDNICA ø>20mm	PRĘTY ODGIĘTE LUB ZAGINANE MINIMALNE OTULENIE BETONEM >100mm oraz >7ø	>50mm oraz >3ø	<=50mm oraz <=3ø
GŁADKIE	2,5ø	5ø	10ø	10ø	15ø
ŻEBROWANE	4ø	7ø	10ø	15ø	20ø



PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO Sp. z o.o.
Al. Marszałka Piłsudskiego 18,
81-378 Gdynia

Projektant-konsorcjum:

POLEKO Sp. z o.o.
ul. Nieborowska 18/3, 80-034 Gdańsk
tel. +48 58 305 45 15, fax +48 58 305 45 15

ARPRO
PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o.
ul. Kartuska 278, 80-125 GDAŃSK
tel. + 48 58 322 11 21, fax. + 48 58 325 42 89

Inwestycja

PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO

Nazwa i adres obiektu:

BUDYNEK LOTNISKOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z POMIESZCZENIAMI DLA SŁUŻB LOTNISKOWYCH

Kosakowo, dz. nr ewid. 1090/2, obręb 0007 Pogórze

Nazwa rysunku:

ŚCIANY KLATKI SCHODOWEJ K1.1 I K1.2 PARTER CZ.2 - ZBROJENIE

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Marek Leszczyński	konstrukcyjno-budowlana	POM/0113/PWOK/09	
Sprawdzający	mgr inż. Bartłomiej Gursztyn	konstrukcyjno-budowlana	WAM/0123/POOK/04	
Opracowanie	Ramona Krezymon			
	mgr inż. Dominika Jelitto			

Data:	Faza:	Branża:	Skala:	Nr rys.:	Rewizja
21.09.2011	PROJEKT WYKONAWCZY	KN	1:50 1:25	PW_R_KN_409B_0	0