ŚCIANY KLATKI SCHODOWEJ "K3"

PIĘTRO I – ZBROJENIE skala 1:50/1:25

UWAGI I ZALECENIA

1. Grubość ścian 20cm;
2. Ewentualne łączenie prętów na zakład należy wykonać co najmniej na długości równej 40ø;
3. Wewnętrzna średnica zagięcia prętów zgodnie z tabelą;
4. Wymiary na rysunku w [cm];
5. Warstwy wykończeniowe, poszczególne elementy wyposażenia oraz ewentualne otwory technologiczne przyjąć należy zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym będącym tematem odrębnego opracowania;
6. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami nr 403, 408.

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁ. ŁĄCZNA [m] A–IIIN ø6	DŁ. ŁĄCZNA [m] A–IIIN ø10
SK3	1	ø10 A–IIIN	425	220		935
	2	ø10 A–IIIN	98600	1		986
	3	ø10 A–IIIN	95	181		171.95
	4	ø10 A–IIIN	93	20		18.6
	5	ø10 A–IIIN	106	15		15.9
	6	ø10 A–IIIN	232	30		69.6
	7	ø10 A–IIIN	382	20		76.4
	8	ø10 A–IIIN	205	20		41
	9	ø10 A–IIIN	201	15		30.15
	10	ø6 A–IIIN	51	140	71.4	
	11	ø6 A–IIIN	26	280	72.8	
	12	ø10 A–IIIN	100	152		152
	13	ø10 A–IIIN	186	15		27.9
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					144.2	2524.5
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.617
MASA [kg]					32.01	1557.62
MASA OGÓŁEM [kg]						1589.63
WYKONAĆ: x 1						1589.63

A-A
skala 1:25



B-B
skala 1:25



C-C
skala 1:25



D-D
skala 1:25



RZUT
skala 1:50



Szcz. "3"
skala 1:25



Szcz. "2"
skala 1:25



Szcz. "1"
skala 1:25



Szcz. "4"
skala 1:25



DOZBROJENIE OTWORÓW





Nr 2 ø10 A–IIIN SK3
L=98600 SZT.1 co 15cm
długość podana w cm



Nr 3 ø10 A–IIIN SK3
L=95 SZT.181
co 15cm

Nr 1 ø10 A–IIIN SK3
L=425 SZT.220 co 15cm

Nr 7 ø10 A–IIIN SK3
L=382 SZT.20 co 15cm

Nr 8 ø10 A–IIIN SK3
L=205 SZT.20 co 15cm



MATERIAŁY		NORMA PN-B-03264	
BETON	C25/30	STAL	GŁÓWNA/STRZ.
fc,cube [MPa]	30	KLASA STALI	A–IIIN
OTULINA [mm]	25	GATUNEK STALI	RB500W
WYMAGANIA		NORMA PN-B-03264/TABELA 22	

MINIMALNA ŚREDNICA WEWNĘTRZNA ZAGIĘCIA ø1

RODZAJ PRĘTÓW	HAKI		PRĘTY ODGIĘTE LUB ZAGINANE		
	ŚREDNICA		MINIMALNE OTULENIE BETONEM		
	ø<20mm	ø>20mm	>100mm oraz >7ø	>50mm oraz >3ø	<=50mm oraz <=3ø
GŁADKIE	2,5ø	5ø	10ø	10ø	15ø
ŻEBROWANE	4ø	7ø	10ø	15ø	20ø

PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO Sp. z o.o.
Al. Marszałka Piłsudskiego 18,
81-378 Gdynia

Projektant–konsorcjum:

POLEKO Sp. z o.o.
ul. Nieborowska 18/3, 80-034 Gdańsk
tel. +48 58 305 45 15, fax +48 58 305 45 15

ARPRO
PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o.
ul. Kartuska 278, 80-125 GDAŃSK
tel. + 48 58 322 11 21, fax. + 48 58 325 42 89

Inwestycja

PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO

Nazwa i adres obiektu:

BUDYNEK LOTNISKOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z POMIESZCZENIAMI DLA SŁUŻB LOTNISKOWYCH
Kosakowo, dz. nr ewid. 1090/2, obręb 0007 Pogórze

Nazwa rysunku:

ŚCIANY KLATKI SCHODOWEJ K3
PIĘTRO I - ZBROJENIE

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Marek Leszczyński	konstrukcyjno-budowlana	POM/0113/PWOK/09	
Sprawdzający	mgr inż. Bartłomiej Gursztyn	konstrukcyjno-budowlana	WAM/0123/POOK/04	
Opracowanie	Ramona Krezymon			
	mgr inż. Dominika Jelitto			

Data:	Faza:	Branża:	Skala:	Nr rys.:	Rewizja
21.09.2011	PROJEKT WYKONAWCZY	KN	1:50 1:25	PW_R_KN_419_0	0