SYSTEM TN-S
Samoczynne wyłączenie



syst. odciążania zał. ster. ręczne	ster. ręczne/aut syst. odciążania		ster. ręczne/aut obw. Sa7.1b	ster. ręczne/aut obw. Sa7.2	ster. ręczne/aut obw. Sa7.3	ster. ręczne/aut obw. Sa7.4	ster. ręczne/aut obw. Sa7.6(z)	ster. ręczne/aut obw. Sa7.7(z)	ster. ręczne obw. Sa7.5

przycisk inst.
obw. Sa7.5

Diagram pracy dla dla przełączników S101, S102, S103, S104, S201, S202 S203, S204:

	1 - 2	2 - 3
STEROWANIE AUTOMATYCZNE		X
STEROWANIE RĘCZNE	X	

Diagram pracy dla dla przełącznika SA4:

	1 - 2	2 - 3	4 - 5	5 - 6
STEROWANIE AUTOMATYCZNE		X		X
STEROWANIE RĘCZNE	X		X	

KP2A6 - przekaźnik 3P/Us=230VAC
montaż na szynę TH35
producent dowolny

S101÷S104, S201÷202 - przełącznik 3 pozycyjny z położeniem neutralnym - 1 styk przełączny
montaż na szynę TH35

SA6 - przełącznik 3 pozycyjny z położeniem neutralnym - 2 styki przełączne
montaż na szynę TH35

							Rewizja	W.01	Nr rysunku	E-R-09 ark.6
ATI - Architektura Technika Inwestycje . Warszawa ul. Nutki 3 (022)855 63 36; 855 63 37, ati@ati.waw.pl	Obiekt	Terminal Paseżerski General Aviation Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo	Stadium	Projekt Wykonawczy	Branża	ELEKTRYCZNA	Nr uprawnień		Data	Podpis
	Inwestor	Port Lotniczy Gdynia Kodakowo sp. z o.o. Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54	Tytuł rysunku	Schemat ideowy rozdzielnicy TA-7	Projektant	inż. Andrzej Kowalczyk	D/MAZ/4108/04		15.06.2011	
					Projektant	inż. Stanisław Cywiński	St-399/82		15.06.2011	