



SYSTEM TN-S

Samoczynne wyłączenie

U-02. - uniwersalny moduł sterujący lub sterownik swobodnie programowalny

- . 1 - moduł wejść
- . 2 - moduł wyjść
- . 3 - moduł zasilacza i komunikacji

komunikacja typu: MODBUS

minimalna ilość wejść - 12

minimalna ilość wyjść - 8

Zaleca się zastosowanie urządzeń z rezerwową ilością wejść i wyjść - wg szczegółowych ustaleń z Inwestorem

Praca modułu/sterownika w trybie "SLOW"

Montaż sterownika (moduły) na szynie TH35 lub na drzwiach rozdzielnic. Wyposażenie w panel sterujący z wyświetlaczem opcjonalne - wg szczegółowych ustaleń z inwestorem