





UWAGA:
SEPARATOR NALEŻY ZAMÓWIĆ W WYKONANIU
SPECJALNYM WYNIKAJĄCYM Z ZAGŁĘBIENIA

WYKAZ ARMATURY

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE		WIELKOŚĆ	ILOŚĆ
1	MATERIAŁ: ZBROJONE TWORZYWO SZTUCZNE "LASA COMPOSIT" pH 3-10, ODPORNOŚĆ CIEPLNA 50°C	PVC	Ø2200, L= 5500	1 SZT.
2	WLOT KANALIZACJI	PVC	D600	1 SZT.
3	WYLOT KANALIZACJI	PVC	D600	1 SZT.
4	KOŁNIERZ DO INSTALACJI RURY WŁAZOWEJ	GRP	Ø1000	2 SZT.
5	RURA SSĄCA PALIWA	PVC	D160	2 SZT.
6	ŚCIANA	GRP	Ø2200	2 SZT.
7	JEDNOSTKA NAPĘDOWA SEPARATORA	PE/Al		4 SZT.
8	RURA WYWIEWNA	PE	D110	2 SZT.
9	HUK - RURA WŁAZOWA (W RAZIE POTRZEBY) (h - WYSOKOŚC PODŁĄCZENIA SEPARATORA OD POZIOMU TERENU (mm))	PE		3 SZT.
	HUK 9-13 (x) ☐		h=900...1300 mm	
	HUK 13-17 ☐		h=1300...1700 mm	
	HUK 17-21 ☐		h=1700...2100 mm	
	HUK 21-25 ☐		h=2100...2500 mm	
10	AKCESORIA: RUCHOMA, REGULOWANA POKRYWA (5...40 tn, Ø600) I OBUDOWA			2 SZT.
11	OBJĘTOŚĆ EFEKTYWNA		a. 13150 L	
12	POJEMNOŚĆ MAGAZYNOWANIA PISAKU I SZLAMU		10000 L	

A	27.02.12	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	ML	TC
Popr.	Data	Opis	Opr.	Spr.

Inwestor:

PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO SP. Z O.O.
AL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54
81-382 GDYNIA

Zadanie/Obiekt:
Budowa I etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu zamkniętego do terminala GA i Budynku Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych, sieci ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo

Adres obiektu:
Gmina Kosakowo, powiat pucki, Obręb: Puck, działki nr : 1035/16, 1035/84, 209/7, 209/1, 1035/85, 1034, 1037, 210, 1036, 1090/2
Miasto Gdynia, Obręb: Pogórze, Działki nr : 973/118, 973/116, 973/109, 974/6, 1032/3, 1033/4, 1035/11, 1035/14, 1035/13, 1032/3, 1033/4, 1035/11, 1035/14, 1035/13

Temat Opracowania:

Projekt budowy instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej.

Tytuł rysunku:

SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH NS 30 + 10 000

Arkusz:	A3	Skala:	1:50
Branża:	SANITARNA		
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		
Data:	02.2012	Nr Upr. i spec.:	Podpis:
Projektant	M. Lewandowski	Decyzja Nr 35/09 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
Opracował	M. Kwinta		
Opracowała	P. Ortyl		
Sprawdził	T. Cyganik	MAP/0429/POOS/10 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	

Jednostka projektowa:
TOBIN
Patrick J. Tobin & Co. Ltd.
TOBIN Consulting Engineers,
ul. Cystersów 9
31-553 Kraków
tel: +48 12 353 8646
fax: +48 12 353 7329
e-mail: biuro@tobin.pl
www.tobin.pl

NR RYS.: 6716 - 6235

Nr Poprawki: A