

Uzgodnienie nr 21/2012 z dnia 01.02.2012 r.

Dotyczy : Wykonania mapy do celów projektowych.
Zał. Nr 1-2 ZASTRZEŻONA – MAPA DE 1/11/Z-1/12 i DE 1/11/Z-2/12

Projekt: TOBIN Consulting Engineers ul. Cystersów 9 31-553 Kraków

Inwestor : PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO
81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54.

OPIS :

1. W rejonach planowanego ZADANIA występują czynne kable teletechniczne będące na ewidencji Węzła Teleinformatycznego Gdynia Babie Doły – CWTiD Wejherowo .
2. W związku z wystąpieniem kolizji z wojskową siecią teletechniczną planowane prace ziemne mogą być prowadzone dopiero po wcześniejszym opracowaniu i zrealizowaniu na koszt Inwestora projektu przebudowy ww. sieci w kolizyjnym rejonie prac. W przypadku K3 zaleca się przeniesienie do budowanej kanalizacji teletechnicznej od punktu A do B z przedłużeniem do istniejącego obiektu PŁ 17 (C).
3. Na przedłożonych do uzgodnienia ZAŁĄCZNIKACH kolorem pomarańczowym zaznaczono przebiegi i punkty zbliżeń z wojskową siecią teletechniczną a prace można prowadzić ręcznie pod nadzorem pracowników WT Gdynia Babie Doły. W rejonie planowanych prac i występowania sieci WT Gdynia Babie Doły celem jej zabezpieczenia przed zniszczeniem należy w miejscach skrzyżowań zastosować rurę dwudzielną, a w miejscach głębokich wykopów podwieszenie kabli teletechnicznych.
4. Inwestor prac - zleci opracowanie projektu przebudowy firmie projektującej posiadającej poświadczenia bezpieczeństwa osobowego stosowne do klauzuli „POUFNE”.
5. Zlecony projekt na przebudowę ww. sieci będących na ewidencji WT Babie Doły w trakcie opracowania powinien być skonsultowany z użytkownikiem sieci oraz podlega uzgodnieniu z WT Gdynia Babie Doły. Po wykonaniu projektu przebudowy ww. sieci i zaakceptowaniu przez Inwestora należy ponownie przedłożyć go do uzgodnienia.
6. Na siedem dni przed przystąpieniem do prac w terenie, należy pisemnie powiadomić użytkownika sieci - WT Gdynia Babie Doły.
7. W dniu rozpoczęcia prac, lub przy przekazaniu placu budowy należy sporządzić notatkę służbową pomiędzy bezpośrednim wykonawcą robót, a uprawnionym przedstawicielem WT Gdynia Babie Doły. Wykonanie prac przez danego wykonawcę należy również potwierdzić sporządzeniem stosownej notatki służbowej.
8. W przypadku powstałych pytań lub koniecznej dodatkowej informacji proszę o kontakt.
9. Uzgodnienie ważne jest 2 lata .

Nieetatowy Inspektor Sieci kablowej

bosm. Mariusz FERSTER
tel. służ: 58 6268956 / tel. kom: 604-334-503

Odebrał: dnia 02 02 2012...

