

TI/JP/12150/PB-01/09/2012 /31

Gdańsk, dn. 09.03.2012 r.



**ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI
TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO
Ul. Nowowiejska 28a
02-010 Warszawa**

dotyczy: Zlecenia uzgodnienia projektu skrzyżowania nowoprojektowanej drogi
dojazdowej do Terminalu Lotniczego w Gdyni – Kosakowie z
rurociągiem paliwowym (RP) DN250 wraz z monitoringiem.
Pismo ZIOTP-Z-13/12 z dn. 15.02.2012

W związku z otrzymanym pismem ZIOTP jw. wraz z załącznikiem 6716-1014-A, w sprawie uzgodnienia skrzyżowania nowoprojektowanej drogi dojazdowej do Terminalu Lotniczego Gdynia-Kosakowo (opracowanie: TOBIN Consulting Engineers ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków) wraz z towarzyszącą infrastrukturą podziemną, z wcześniej zaprojektowanym przez „PROJMORS” rurociągiem RP-DN250 (12150/PB-01/; TOM III Plan zagospodarowania terenu, rys. nr 01/III/CE/9) wraz z towarzyszącym światłowodem (TOM XIII Monitoring rurociągu).

Powyższa droga realizowana jest w ramach „Budowy I etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu zamkniętego do granicy terminala GA: Budynku Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych, sieci ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo.

Uprzejmie informujemy, iż dokonaliśmy analizy sytuacyjno-wysokościowej obu projektów w przedmiotowym rejonie.

W wyniku powyższej analizy stwierdzamy, iż:

- Trasa rurociągu paliwowego pozostaje bez zmian, zaś odległość kabla światłowodowego

1/2

Regon R-190546243
NIP 583-000-29-82

ul. Kruczkowskiego 2
80-288 Gdańsk

Tel. +48 58 520-33-03
Fax +48 58 520-33-04

Kapitał zakł. 216 000 PLN

Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000039193
w Sądzie Rejonowym w Gdańsku VII Wydz.
Gospodarczy

e-mail: projmors@projmors.pl



BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA MORSKIEGO Sp. z o. o.

z powodu kolizji z nowoprojektowanymi elementami takimi jak: studnia kanalizacji deszczowej, słup oświetleniowy oraz studnia kablowa, zaprojektowany przez nas światłowód winien ulec zbliżeniu do rurociągu paliwowego z ok. 12,0m na 7,5m.

- Z uwagi na nadmierne zbliżenia projektowanego uzbrojenia podziemnego przez Firmę TOBIN, z rurociągiem paliwowym, częściowej korekcie winno ulec posadowienie takich rurociągów jak: kanalizacja tłoczna, wodociąg a także – częściowo – ciepłociąg.

Proponowane przez nas rzędne w/w rurociągu w miejscu skrzyżowania z rurociągiem paliwowym winny wynosić jak na profilach, załączniki: 1; 2.

- Z uwagi na wyprzedzenie terminowe realizacji przedmiotowej drogi dojazdowej w stosunku do realizacji rurociągu paliwowego, staraniem Inwestora drogi, tj. PORT LOTNICZY – KOSAKOWO SP. Z O.O. Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, należy podczas realizacji drogi, ułożyć rury osłonowe, dla potrzeb rurociągu paliwowego.

Niezbędne parametry rur osłonowych, materiałów, ich usytuowanie w profilu poprzecznym drogi, zabezpieczenie rur przed nieprzewidywanym zanieczyszczeniem w czasie robót oraz po, a także inne wymagania – podano w uwagach na załącznikach Nr 1; 2.

Ponadto po osadzeniu rur osłonowych w drodze, prosimy o dostarczenie inwentaryzacji geodezyjno wysokościowej powykonawczej powyższych rur, wraz z planem sytuacyjnym.

- Po spełnieniu powyższych warunków, przedłożony projekt skrzyżowania drogi dojazdowej do Terminala Lotniczego w Gdyni-Kosakowie z rurociągiem paliwowym wraz ze światłowodem, opiniujemy pozytywnie.

Z poważaniem:

w załączeniu:
Załączniki Nr 1; 2
Profile rur osłonowych (3 egz.)

otrzymują:
- ZIOTP
- Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo (bez załączników)
- e/a

CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
[Signature]
mgr inż. Jerzy Adamonis

Wyk. J.O. tel. 058-620-32-87
09.03.12
C:\Uwacek\Pisma\2012\ZIOTP - 09.03.12

2/2

Regon R-190546243
NIP 583-000-29-82

ul. Kruczkowskiego 2
80-288 Gdańsk

Tel. +48 58 520-33-03
Fax +48 58 520-33-04

Kapitał zakł. 216 000 PLN

Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000039193
w Sądzie Rejonowym w Gdańsku VII Wydz.
Gospodarczy

e-mail: projmors@projmors.pl