



Gdynia, dnia 30.IV.2012r.

uzgodnienie nr 181/12/IT

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Sp. z o.o. w Gdyni akceptuje zawarte w niniejszym projekcie

rozwiązania techniczne: trasę projektowanych przewodów

wodociągowych, kanalizacyjnych, CO, teletechnicznych,

wraz z układem drogowym, drogi dojazdowej oraz

miejsce włączenia do istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

pod warunkiem realizacji zamieszczonych poniżej uwag

1. Opracowanie należy złożyć do uzgodnienia w Zespole
Uzgodnień Dokumentacji Projektowej
2. Pisemnie powiadomić PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
o rozpoczęciu robót z 7-dniowym wyprzedzeniem.
3. W trakcie realizacji robót wykonawca zobowiązany jest do
umożliwienia ich kontroli inspektorom PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Uzgodnienie zachowuje ważność do dnia: 30.IV.2014r

4. Do opomiarowania ilości ścieków należy zastosować
przepływomierz elektromagnetyczny o średnicy nie mniejszej niż
średnica swobodnego przelotu zainstalowanych pomp.
5. Filtr wody w komorze wodomierzowej należy zamontować po stronie
przyłącza wodociągowego (za zasuwa).
6. Lokalizacja komory wodomierza koliduje ze znakiem drogowym.
7. W obszarze projektowanego układu drogowego drogi dojazdowej
do terminala oraz pod płytą lotniska przebiega czynny przewód
wodociagowy DN100 (wraz z czynnymi przyłączami) w kierunku ul.
Zielonej. Przed przystąpieniem do prac należy zinwenatyzować trasę
w/w przewodów oraz zaprojektować i wykonać ich zabezpieczenie
(pod planowanymi drogami i zjazdami). Sposób zabezpieczenia
uzgodnić z PEWIK.
8. Podczas prowadzenia prac w pobliżu urządzeń wodociagowych
i kanalizacyjnych prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem
szczególnej ostrożności, przy skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować
odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
9. Dokonać regulacji wysokościowej skrzynek zasuw, hydrantów p.poż.
oraz włazów do poziomu projektowanych rzędnych. Koszty związane
z regulacją, wymianą i naprawą uszkodzonych urządzeń wodociagowych
i kanalizacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor.
Do regulacji włazów używać pierścieni regulacyjnych.
10. PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zobowiązuje Inwestora i Wykonawcę
robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość
uszkodzenia naszych urządzeń i powstania awarii sieci wodociagowej
lub kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z
powstaniem awarii sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej na skutek
prowadzenia prac.

Z-ca KIEROWNIKA
DZIAŁU TECHNICZNEGO
PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

docon
inż. Maria Kocot