



Gdynia, dnia 21.02.2012 r.

TOBIN Consulting Engineers
Kierownik Projektu

ul. Cystersów 9
31-553 Kraków

Dotyczy: uzgodnienia Koncepcji wielobranżowej ... dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo.

W nawiązaniu do prowadzonej korespondencji w sprawie uzgodnienia Koncepcji wielobranżowej – część jawna (arkusz A1-1010) dla zadania pn. „Budowa I etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu zamkniętego do terminala GA i Budynku Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych, sieci ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej dla Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo”, a także mając na uwadze pismo Nr 6716/2/OUT/120210-1 z dnia 10.02.2012 r. **wyjaśniające niektóre aspekty ww. sprawy oraz przesyłające brakujące uzgodnienia** z JW. Nr 4651 Gdynia i CWTiD MW Węzeł Teleinformatyczny Gdynia Babie Doły, niniejszym **uprzejmie informuję**, że tut. Zarząd **wkreślił** na ww. dokumentacji przebieg istniejących w terenie rurociągów przesyłowych 2 x DN 600 i DN 200 oraz **pozytywnie uzgodnił** przedmiotową Koncepcję wielobranżową – część jawna (arkusz A1-1010), **warunkując powyższe:**

- Koniecznością uzgodnienia projektu budowlanego (wykonawczego) z: JW Nr 4651 Gdynia, CWTiD MW w Wejherowie i RZI w Gdynia.
- Zachowaniem szczególnej ostrożności przy kolizji - przejściu projektowanymi sieciami przez strefę ochronną istniejących rurociągów paliwowych 2 x DN 600 i DN 200 (*prace w tym rejonie należy wykonywać ręcznie przy powiadomieniu na 7 dni przed użytkowników tych rurociągów, tj. Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Dębogórze oraz Kierownika Składu Dębogórze JW. Nr 4224 Wałcz*).
- Uwzględnieniem przy realizacji ww. inwestycji dotychczasowych uzgodnień dokonanych z ww. organami wojskowymi.

Mając powyższe na uwadze, **w załączeniu odsyłam** uzgodnioną wyżej koncepcję, celem służbowego wykorzystania.

Załącznik: 1 teczką - adresat.

SZEF ZARZĄDU

z up. **ZASTĘPCA SZEFA WYDZIAŁU**
Nieruchomości i Zakwaterowania Wojsk
RZI w Gdyni

Jerzy KASZTELNIK

Wyk. JK. tel. 626-60-43.

Dnia 21.02.2012 r.

C:\Documents and Settings\kaszteknik\Moje dokumenty\dane ewidencyjne.doc