

L.dz. 158/02/2012

Dębogórze, dn. 10.02.2012 r.

**„TOBIN” Consulting Engineers**  
**31-553 Kraków**  
**Ul. Cystersów 9**  
**Pan Maciej Lewandowski**  
**Tel. 12 / 353-73-29**

Dotyczy: uzgodnienia warunków technicznych projektu budowlanego sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i ciepłowniczej w części kolidującej z siecią rurociągów Bazy Paliw nr 21 w Dębogórze.

W nawiązaniu do Państwa pisma Nr Ref: 6716/OUT/120206 z dnia 06.02.2012 dotyczącego w/w uzgodnień informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. (Dz. U. nr 243 poz. 2063) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) § 146.2 pkt. 2 - odległość przedmiotowych sieci (ciepłowniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej) od rurociągów paliwowych powinna wynosić co najmniej 0,5 m.

Z uwagi na trudną do ustalenia głębokość posadowienia naszych rurociągów w tym miejscu, przed przystąpieniem do prac należy ustalić ich rzeczywiste położenie.

Uwzględniając fakt, że planowane miejsce skrzyżowania znajduje się pod asfaltową jezdnią, ustalenie rzeczywistej głębokości posadowienia rurociągów należy wykonać przez dokonanie ręcznej odkrywki terenu w miejscu przebiegu rurociągów w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni tj. na jej poboczu od strony skarpy torów kolejowych.

Decyzja o głębokości wykonania przecisków w miejscu krzyżowania się z naszymi rurociągami zapadnie po spełnieniu powyższego warunku i fizycznym stwierdzeniu przez naszego przedstawiciela głębokości ich posadowienia.

Jednocześnie nadmieniamy, że warunkiem przystąpienia do prac ziemnych (zalecona odkrywka) jest wcześniejsze ich zgłoszenie z podaniem ilości osób oraz osoby kierującej pracami wraz z numerem tel. kontaktowego.

W sprawie dodatkowych uzgodnień lub ustaleń osobą do kontaktu jest Pan Tadeusz Leike specjalista ds. technicznych w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórze. tel. kom.: 502-503-057; e-mail: [tadeusz.leike@olpp.pl](mailto:tadeusz.leike@olpp.pl)

SPECJALISTA ds. TECHNICZNYCH

Tadeusz Leike

Z poważaniem

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. TECHNICZNYCH

Ireneusz Mikołajczak