

Roboty budowlane niezbędne do wykonania Nakazu Pomorskiego
Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Gdańsku.

ADRES OBIEKTU : Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
przy ul. Legionów 27 , 81-405 Gdynia

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
przy ul. Legionów 27 , 81-405 Gdynia

KODY WG CPV :

45450000-6 – Roboty budowlane pozostałe
45343000-3 – Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45442100-8 – Roboty malarskie

ZAWARTOŚĆ :

1. OPIS
2. Dokumentacja techniczna wykonawcza systemu oddymiania klatek schodowych „K1”K2”
3. Projekt budowlany – Opis techniczny z rysunkami lokalizacji hydrantów, wentylacji i parapetów
4. Przedmiar robót dotyczący systemu oddymiania
5. Przedmiar robót dotyczący hydrantów, balustrad i wentylacji.
6. Specyfikacja techniczna.

Sporządził : mgr inż. Jan Walewski

Sprawdził : mgr inż. Beata Brzostowska

Gdynia, kwiecień , 2013r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
*wykonania Nakazu Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej
Straży Pożarnej w Gdańsku w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1
przy ul. Legionów 27*

Zakres robót remontowych niezbędnych do wykonania – klatka schodowa K₁ i K₂.

1. System oddymiania

- 1.1. Montaż systemu oddymiania zgodnie z dokumentacją techniczną wykonawczą Dział I
- 1.2. Z zakresu robót wyłącza się montaż siłowników łańcuchowych KA 34/500 - 4szt.
i KA34/350 - 7szt.
- 1.3. Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji systemu oddymiania w pełnym zakresie

2. Hydranty i balustrady zgodnie z projektem budowlanym

- 2.1. Przeniesienie hydrantów - rys. Nr 6A; 7A; 8A; 9A;
- 2.2. Zmiana sposobu zamontowania balustrad –rys Nr 6A; 7A; 8A; 9A; 18A; 19A

3. Wentylacja nawiewna w klatce schodowej K₁ i K₂ zgodnie z projektem budowlanym

- 3.1. W klatce schodowej K₁ zamontować kratkę wentylacyjną nawiewną –rys Nr 9A
- 3.2. W klatce schodowej K₂ zamontować kratkę wentylacyjną nawiewną –rys Nr 8A

4. Parapety okienne na klatkach schodowych K₁ i K₂ zgodnie z projektem budowlanym

- 4.1. Parapety na klatce K₁ zwiężające szerokość spocznika należy przyciąć –rys Nr 18A
- 4.2. Parapety na klatce K₂ zwiężające szerokość spocznika należy przyciąć –rys Nr 19A

Znaczny zakres projektu budowlano-wykonawczego robót budowlanych inwestycyjnych do wykonania Nakazu Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej został zrealizowany w latach poprzednich. Do wykonania pozostał jedynie zakres określony w pkt 2; 3; 4; ww. opisu przedmiotu zamówienia.