

**Załącznik nr 2. Zestawienie klimatyzatorów**

Lp	Oznaczenie	Obliczeniowa moc chłodn.	Medium	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Moc chłodnicza urządzenia/ nominalna	Zasilanie elektryczne	Moc elektryczna	Typ	Wymiary H x L x D	Ciężar jedn. wew/zew	Model - jednostka wewnętrzna	Model - jednostka zewewnętrzna	Producent
[-]	[-]	[kW]	[-]	[-]	[-]	[kW]		[kW]	[-]	[mm]	[kg]	[-]	[-]	[-]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Klimatyzatory VRV</b>														
1	Split 01-01	3,0	freon	0.1	Pom. Biurowe (dział eksploatacji)	3,5	220-240V / 50Hz	0,86	ścienny	295x800x215	10/34	FTXS35J	RKS35J	Daikin lub równoważny
2	Split 01-02	3,0	freon	0.2	Pom. Biurowe (dyżurny energetyk)	3,5	220-240V / 50Hz	0,86	ścienny	295x800x215	10/34	FTXS35J	RKS35J	Daikin lub równoważny
3	Split 01-03	3,0	freon	0.3	Pom. Biurowe (Teleinformatyka)	3,5	220-240V / 50Hz	0,86	ścienny	295x800x215	10/34	FTXS35J	RKS35J	Daikin lub równoważny
4	Split 01-04	3,0	freon	0.4	Pom. Biurowe	3,5	220-240V / 50Hz	0,86	ścienny	295x800x215	10/34	FTXS35J	RKS35J	Daikin lub równoważny
5	Split 01-05	6,0	freon	0.5	Archiwum	6,0	220-240V / 50Hz	1,99	ścienny	295x1050x250	12/48	FTXS60G	RKS60F	Daikin lub równoważny