



### Skrzyżowanie kabla nn z kablem nn



\* - przy < 0,15 m osłona otaczająca na długości 1m + średnica kabla


### Skrzyżowanie kabla elektroenerg. z rurociągiem \*




	Kabel ≤ 30kV	Kabel 30kV ≤ Un ≤ 110kV
X	0,25 m + średnica rury	0,5 m + średnica rury

\* - przy < x osłona otaczająca na kabel jeżeli kabel ułożony nad rurociągiem lub osłona otwarta nad kablem jeżeli kabel jest ułożony pod rurociągiem

### Skrzyżowanie kabla elektroenergetycznego z kablem telekomunikacyjnym




### Skrzyżowanie kabla elektroenerg. z drogą kołową






\* - dla kabli ≥ 30kV - ≥ 1m  
\*\* - dla kabli > 30kV - ≥ 1m

### Skrzyżowanie kabla nn z kablem SN



\* - przy < 0,15 m osłona otaczająca na długości 1m + średnica kabla

 <b>NORD-Investments-SA</b>  NORD Investments S.A. Pruszcz Gdański ul. Obrońców Westerplatte 1		Projektant	mgr inż.R. Wieńłowicz	GT-III-630/269/16	2014-03  	Nr rys. <b>E-3</b>
		Specjalność	instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych			
		Sprawdzający	mgr inż.Cz.Kiedrowski	225/63		
		Specjalność	instalacje i urządzenia elektryczne			
Podziałka	Investor	Gmina Miasta Gdyni Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54				Branża
:	Investycja	Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie Dzielnicy Dąbrowa w Gdyni				E
	Obiekt	Oświetlenie terenów ul.Nagietkowej, Sezamowej, Gorczykową, Kameliowej				
Faza proj.	Tytuł projektu	Oświetlenie terenów leśnych pomiędzy ulicami : Nagietkową, Sezamową,Gorczykową, i Kameliową - zadanie 5				Nr arch. proj.
P.B.	Tytuł rysunku	PRZEKROJE SKRZYŻOWAŃ				3105/2014
		Nk: 2014-01-Gdynia Dabrowa				