



Skrzyżowanie kabla nn z kablem nn



* - przy $< 0,15$ m osłona otaczająca na długości $1\text{ m} + \text{średnica kabla}$


Skrzyżowanie kabla elektroenerg. z rurociągiem *




	Kabel $\leq 30\text{kV}$	Kabel $30\text{kV} \leq U_n \leq 110\text{kV}$
X	$0,25\text{ m} + \text{średnica rury}$	$0,5\text{ m} + \text{średnica rury}$

* - przy $< x$ osłona otaczająca na kabel jeżeli kabel ułożony nad rurociągiem lub osłona otwarta nad kablem jeżeli kabel jest ułożony pod rurociągiem

Skrzyżowanie kabla elektroenergetycznego z kablem telekomunikacyjnym




Skrzyżowanie kabla elektroenerg. z drogą kołową



* - dla kabli $\geq 30\text{kV}$ - $\geq 1\text{ m}$
 ** - dla kabli $> 30\text{kV}$ - $\geq 1\text{ m}$

Skrzyżowanie kabla nn z kablem SN



* - przy $< 0,15$ m osłona otaczająca na długości $1\text{ m} + \text{średnica kabla}$

<div></div> <div>NORD Investments S.A. Pruszcz Gdański ul. Obrońców Westerplatte 1</div>		Projektant	mgr inż. R. Wiełłowicz	GT-III-630/269/76	2015-06		Nr rys. E-4
		Specjalność	instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych				
		Sprawdzający	mgr inż. Cz. Kiedrowski	225/63			
		Specjalność	instalacje i urządzenia elektryczne				
Podzialka 1 : 500	Investor	Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54				Branża E	
	Inwestycja	Budowa oświetlenia ulicy Partyzantów i Potasowej w Gdyni					
	Obiekt	Oświetlenie ulicy ul. Partyzantów					
Faza proj.	Tytuł projektu	Przebudowa pasa drogowego ul. Partyzantów w Gdyni w zakresie oświetlenia - zadanie 1				Nr arch. proj. 3271/2015	
P.W.	Tytuł rysunku	PRZEKROJE SKRZYŻOWAŃ ..					
	Nk: 2015-06-Partyzantow						