

## II Zestawienie materiałów -zad.1

[illegible]

Można zastosować materiały o parametrach równoważnych.

\* W przypadku zastosowania opraw o parametrach równoważnych – technicznych , użytkowych i estetycznych wymagane jest wykonanie obliczeń oświetleniowych potwierdzających spełnienie wymagań normy PN-EN-13201

## Zestawienie materiałów demontowanych -zad.1

Lp	Wyszczególnienie	Jedn	Ilość
	<b>Materiały należące do Energa Oświetlenie</b>		
	Słup oświetleniowy, parkowy, stalowy z oprawą -słupy przekazać do magazynu EOśw.-Sopot -oprawy zdać do magazynu EOśw.-Sopot	kpl.	2