

#### **IV Opinia geotechniczna**

**dla sieci oświetleniowej w miejscowości Gdynia, ulica Partyzantów**


**na podstawie dokumentacji badań geologicznych ul. Partyzantów z sierpnia 2015**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2012 sieć oświetleniową wykonaną na słupach stalowych zaliczono do *pierwszej kategorii geotechnicznej*.

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono na podstawie dokumentacji badań podłoża gruntowego.

Projektowane słupy z fundamentem betonowym o głębokości 1,2 m będą posadowione w *prostych warunkach gruntowych*, w gruncie rodzimym, piasek drobny i piasek gliniasty, wystarczającym do bezpiecznego ustawienia słupów.

Roman Wiśniewicz



ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

  
NORD - Investments  
Spółka z o.o.