


UWAGA !

OZNACZENIA

- - projektowany kabel oświetleniowy YAKXS4x35
- Ⓢ - projektowany słup stalowy wys.6m , z fundamentem prefabrykowanym, bez wysięgnika, z oprawą oświetleniową LED o mocy 26W, 500mA, 16LED, IP66, IK08
- ⦿ - istniejący słup oświetleniowy z oprawą
- o m2 - kabel w rurze ochronnej di.2m

		Projektant	mgr inż. R. Wielochowicz		GT-III-630/269/76	2015-06	Nr rys.
NORD Inwestments S.p. z o.o. Pruszczyński Główny 1 ul. Komorowskiej 12		Specjalność	instalacje - wloty-wyjawy w zakresie instalacji elektrycznych				
		Sprawdzący	mgr inż. Cz. Kiedrowski		225/63		
		Specjalność	instalacje i urządzenia elektryczne				
Podzłazka	Investor	Gmina Miasta Gdyni Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54					Branża
1 : 500	Investycja	Badowa oświetlenie ulicy Partyzantów i Potasowej w Gdyni					E
	Obiekt	Oświetlenie ulicy ul. Potasowej					
Faza proj.	Tytuł projektu	Przebudowa pasa drogowego ulicy Potasowej w Gdyni w zakresie oświetlenia - zadanie 2					Nr arch. proj. 3280/2015
P.B.	Tytuł rysunku	PLAN ŚCIENI OŚWIETLENIOWEJ ..					
Nk: 2015-07-Potasowa							