MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA
Z INWENTARYZACJĄ URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH
skala 1:500

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

obiekt: GDYNIA, ul.Józefa Wybickiego

Nr sekcji: 6.224.25.08.3.1 , 6.224.25.08.3.3

Obręb: GD 55,134

Nr działki: 356/147 , 126/1 , 32/10 ,146 , 110/1

Mapę zaktualizowano na dzień: 15.06.2015

Układ współrzędnych: "2000"

Układ odniesienia: Lokalny – "H mapy"

Prace polowe: M.Kurowski

Prace kameralne: M.Kurowski

Nr KERG: 5016-440/2015

Data: 29.06.2015

Uwagi: Nie wykluczа się istnienia innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub w których brak jest jednoznac.

Wykonawca :

..... : zakres opracowania

..... : właściwości gruntowe

..... : inne ograniczenia

..... : inne zabudowy

..... : osie ulic, dróg

Znaki osnowy geodezyjnej podlegają ochronie (art.15 Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Pomiar szczegółów terenowych metodą biegunowej bez pewnego ustalenia granic działek.

Teren zamknięty (wg. Prawa geodezyjnego i kartograficznego)

PG proj. budynek podziemny
proj. przewód energetyczny
proj. przewód kanalizacyjny
proj. przewód wodociągowy
proj. przewód gazowy
proj. przewód telekomunikacyjny
proj. przewód ciepłowniczy
proj. przewód benzynowy
proj. przewód inny
proj. układ drogowy
proj. budynek

Wykonanie niniejszej mapy /nie było / poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

OZNACZENIA

- istniejąca linia kablowa do demontażu;
- proj. linia kablowa osw. nn-0,4kV YAKXS 4x35+FeZn 30x4;
- 4m – projektowana rura ochronna HDPE110, długości 4m;
- proj. latarnia osw. stalowa ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL7042; oprawa mocowana bezpośrednio na słupie; kąt nachylenia oprawy 10°; oprawa oświetlenia ulicznego, kąt nachylenia obudowa aluminiowa, z źródłem typu LED, barwa 4000K, moduł kompensacji strumienia świetlnego w czasie; moc 49W; strumień 5010lm, wysokość zawieszenia oprawy H=7m;
- A – proj. latarnia osw. stalowa ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL7042; oprawa mocowana bezpośrednio na słupie; kąt nachylenia oprawy 0°; oprawa oświetlenia ulicznego, kąt nachylenia obudowa aluminiowa, z źródłem typu LED, barwa 4000K, moduł kompensacji strumienia świetlnego w czasie; moc 49W; strumień 5010lm, wysokość zawieszenia oprawy H=7m;
- B – proj. latarnia osw. stalowa ocynkowana wysięgnikowa malowana proszkowo na kolor RAL7042; oprawa mocowana na wysokości H=7m; długość ramienia wysięgnika L=1,5m; kąt nachylenia oprawy 0°; oprawa oświetlenia ulicznego, obudowa aluminiowa, z źródłem typu LED, barwa 4000K, moduł kompensacji strumienia świetlnego w czasie; moc 74W; strumień 7300lm; źródło ZxLED 4000K CRI>=70;
- istn.95 – istn. słup oświetleniowy, numer 6/3
- istn.96 – istn. słup oświetleniowy do demontażu, numer 6/3
- istn.97 – istn. słup oświetleniowy, numer 4/7 placu szkoły filmowej
- 14/18 – odległość między słupami – 14m/długość kabla – 18m
- Rc10Ω – uziom prętowy P2/8
- 9/1 – numer latarni/numer obwodu

LINIA ROZGRANICZAJĄCA TEREN PASA DROGOWEGO

GRANICA TERENU NIEZBĘDNEGO DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

UWAGI

1. Roboty kablowe przeprowadzić zgodnie z normą PN-76/E-05125
2. Dokładną lokalizację kabli do przebudowy określić przekopami próbnymi
3. Wszystkie napotkane kable traktować jako czynne, będące pod napięciem.
4. Linie kablowe oświetleniowe wykonać kablem YAKXS 4x35+FeZn 30x4;
5. W słupach, gdzie następuje podział sieci lub wprowadzone są trzy kable stosować tabliczki podziałowe
6. Oprawy zabezpieczyć indywidualnie wkładkami topikowymi 6A
7. Wszystkie oprawy wyposażyć w układy oszczędnościowe – redukcji mocy
8. Przy montażu fundamentów słupów oświetleniowych zachować odległości normalnywne od kanalizacji deszczowej

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane wyłącznie za zgodą autora. Kopiowanie, powielanie, wykorzystanie w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności wynikającej z ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

IBPBK S.A.
Biuro Projektowe Budownictwa Komunalnego i Ochrony Środowiska
ul. Jana Pawła II 43, 81-345 Gdynia
tel. 058 347 60 00, fax 058 347 60 44

REZBUDOWA U.L.G. WYBICKIEGO, PLAC GRUNWALDZKI I ANNY JAGIELLONKI WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ PRZEBUDOWĄ U.L.G. BORCHARDTA, SKWER KOŚCIUSZKI I AL. JANA PAWŁA II ORAZ BUDOWA KANAŁÓW DESZCZOWYCH I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY KOLIDUJĄCEJ

OŚWIETLENIE ULICZNE-PLAN SYTUACYJNY

PB

Stadium opracowania: PB

Data: 09.2015 Skala: 1:500

Nr zlec: 0283 Nr arch: Rys. nr E-1

Projektant:	mgr inż. Jacek Żbikowski	upr. nr	WAW/-/-/4000/POM/2015/POOZ/08
Opracowanie:	–	upr. nr	–
	–	upr. nr	–
	–	upr. nr	–
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Burkhardt	upr. nr	WAW/-/-/4000/POM/2014/POOZ/06