MAPA SYTUACYJNO–WYSOKO?CIOWA Z INWENTARYZACJ¥ URZ¥DZEŃ PODZIEMNYCH

skala 1:500

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

obiekt: GDYNIA, ul.Józefa Wybickiego

Nr sekcji: 6.224.25.08.3.1 , 6.224.25.08.3.3

Obrębu: GD 55,134

Nr działki: 356/147 , 126/1 , 32/10 ,146 , 110/1

Mapę zaktualizowano na dzień: 15.06.2015

Układ współrzędnych: "2000"

Układ zadniesienia: Lokalny – "H mapy"

Prace polowe: M.Kurowski — Uwagi: Nie wykazuje się istnienia innych, nie wykazanych na mapie zasadniczej instalacji uzbrojenia podziemnego, gdyż nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub w istniejących brak jest informacji

Prace kameralne: M.Kurowski — podziemnego, gdyż nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub w istniejących brak jest informacji

Nr KERG: 5216-440/2015

Data: 29.06.2015

— — — — : zakres opracowania/inwentaryzacji branżowych

— — — — : własności gruntowe

— — — — : linia rozgraniczająca — Wykonawca :

— "F" — : linia zabudowy

— — — — : osie ulic, dróg

Znaki osnowy geodezyjnej podlegają ochronie (art.15 Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Pomiar szczegółów terenowych metodą bezpośrednią bez pomiarów ustalenia granic działek

Teren zamknięty (art. 19 Prawo geodezyjne i kartograficzne)

PG — proj. budowla podziemna
- - - - - proj. przewód energetyczny
- - - - - proj. przewód kanalizacyjny
- - - - - proj. przewód wodociągowy
- - - - - proj. przewód gazowy
- - - - - proj. przewód telekomunikacyjny
- - - - - proj. przewód ciepłowniczy
- - - - - proj. przewód benzynowy
- - - - - proj. przewód inny
proj. ułÓd drogowy
proj. budynek

Wykonanie niniejszej mapy było/ nie było / poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych ograniczających grunty położone w granicach projektowej inwestycji budowlanej.

6043400 6043250 6043050

Istn. Z–Fontanna i złącza pomiarowe zabezpieczyć wraz z linią kablową na czas wymiany rur KD

Wybickiego

Wasyngtona

Skwer Kościuszki

Proj. linia SN–1816–1 3x(XRUHAKXS 70/25 20kV); L=60m;

Proj. linia SN–1807–2 3x(XRUHAKXS 120/50 20kV); L=40m;

Proj. linia SN–2300–3 3x(XRUHAKXS 120/50 20kV); L=15m;

Istn. linia SN–1807–6 HAKnFTA 3x120; demontaż

Istn. T–2203 "Skwer Kościuszki"

Istn. YAKXS 4x240 oraz Istn. SN–15kV nr 1819–1 typu HAKnFTA 3x120

Proj. linia SN–1819–1 3x(XRUHAKXS 120/50 20kV); L=42m;

Proj. YAKXS 4x240, L=40m;

Istn. YAKXS 4x240 oraz Istn. SN–15kV nr 1819–1 typu HAKnFTA 3x120

Proj. linia SN–1807–2 3x(XRUHAKXS 120/50 20kV); L=15m;

Zygmuntowska

Istn. linia SN–1807–2 HAKnFTA 3x120;

Istn. T–2121 "Hotel Orbis"

Istn. linia SN–1825–1 3x(XRUHAKXS 120/50 20kV);

Borchardta

Istn. YAKY 4x120 osłonić rura dwudzielna

Istn. YAKY 4x120 osłonić rura dwudzielna i ułożyć przepust rezerwowy

Istn. linia SN–4001–4 3x(XRUHAKXS 240/50 20kV); Istn. linia SN–3701–5 3x(XRUHAKXS 240/50 20kV);

Istn. YAKY 4x120 osłonić rura dwudzielna i ułożyć przepust rezerwowy

Wyniesiony zjazd do Orbisu

Istn. linia SN–2300–3 HAKnFTA 3x120; demontaż

Armii Krajowej

Proj. linia SN–1825–1 3x(XRUHAKXS 120/50 20kV); L=45m;

Proj. linia SN–1807–2 3x(XRUHAKXS 120/50 20kV); L=80m;

Istn. linia SN–1825–1 3x(XRUHAKXS 120/50 20kV);

Istn. kabel SN–15kV osłonić rura dwudzielna HDPE160

Istn. linia SN–4001–4 3x(XRUHAKXS 240/50 20kV); Istn. linia SN–3701–5 3x(XRUHAKXS 240/50 20kV); demontaż wg.odrębnego opracowania

Istn. YAKY 4x120 przełożyć po nowej trasie na odc. ok. 10m

Proj. linia SN–2300–3 3x(XRUHAKXS 120/50 20kV); L=410m;

SZKOŁA FILMOWA

Istn. YAKY 4x120 osłonić rura dwudzielna i ułożyć przepust rezerwowy HDPE110

Plac Grunwaldzki

Świętojańska

Proj. YAKXS 4x120, L=125m; +FeZn 25x4

Istn. YAKY 4x120 osłonić rura dwudzielna i ułożyć przepust rezerwowy HDPE110

Wyniesiona wnęka do budynku

Wyniesiona wnęka do budynku

BALTIQ PLAZA

Istn. linia SN–2300–3 HAKnFTA 3x120; demontaż

Proj. linia SN–2300–3 3x(XRUHAKXS 120/50 20kV); L=215m;

Istn. linia SN–1807–2 3x(XRUHAKXS 120/50 20kV);

Batorego

Aleja Jana Pawła II

Zawiszy Czarnego

Bydgoska

Badurskiego

Pochodnik betonowy fbd. Stn odbezpieczenia z zachowaniem wzajemnej odległości min. 0,5m