
istn. słup linii napow. nn
na żerdzi wirowanej
istn. ZK-3
Ogr. przepięć
3xASA 500-10
Proj. YAYXS 4x120
+FeZn 25x4; L=14m
odcinek nr 2
Proj. muta ZRM2120
istn. kabel YAKY 4x120
HDPE ø160
L=4m
istn. kabel YAKY 4x120
odkopać, uciąć przeżyć
po nowej trasie i zmufować
odcinek nr 1
istn. słup linii napow. nn
na żerdzi wirowanej
istn. ZK-2
istn. ZK-1
istn. kabel YAKY 4x120
istn. kabel YAKY 4x120
istn. przęsło linii napow. 0,4kV
izolowane AsXSn 4x25-demontaż
Projektowany słupek z chowanym
kablem przyłączeniowy trolejbusa
HDPE ø110
L=14m
Proj. YAYXS 4x120
+FeZn 25x4; L=90m
odcinek nr 3
furtka w ogrodzeniu
panelowym, szer. 1,2m
projektowana skarpa
schody i ściana wypełniająca
szkielet konstrukcyjny tarasu
do rozbiórki
Proj. przyłącze YAKXS 4x35+FeZn 25x4
L=40m; wprowadzić do tablicy głównej budynku
odcinek nr 4
istn. przyłącza napowietrzne
izolowane typu AsXSn -demontaż
zastąpienie linią kablową
altana do przestawienia
(lokalizacje ustalić
z właścicielem nieruchomości)
Proj. przyłącze YAKXS 4x35+FeZn 25x4
L=25m; wprowadzić do tablicy głównej budynku
odcinek nr 5
Proj. kabel typu (N)SSHOEU 4x16+2x2,5; dł. L=14m
oraz kabel sterowniczy YKSY 7x1,5-L=12m, LYKY 2x1,5x-L=12m
Proj. szafka ST-1(sterowanie) oraz ST-1/1 pomiarowa
Energa Operator) dołączywana z osłoną dla zasilanych
z nadmiarowo-bezpiecznikowych, części PS-1 z częścią z licznikiem
Energa Operator-w oddzielnych dbudowach, odwróconych
plecami;
ST-1/1
ST-1
Proj. złącze kablowo-pomiarowe ST-1/1A
zasilania kontenera socjalnego
dla kierowców trolejbusów-wg. opracowania
Energa Operator S.A.
Wykonać WLZ do tablicy bezp. kontenera
YKXS 5x10+FeZn 25x4, L=20m;
miejsce pod zaplecze
socjalne
ogrodzenie panelowe
L=43m
Proj. złącze kablowe
4-polowe wg. standartów
Energa Operator S.A.
typu KRSK-05/48-NH2F
balustrada segmentowa U-11a
L=44m
projektowana skarpa
istn. słup linii napow. nn
na żerdzi typu ZN -demontaż
istn. przęsło linii napow. nn
na żerdzi typu ZN -demontaż
w040; L=12,50m
R.O. PE80 L=9,5m
w040; L=3,0m
w040; L=9,0m
w040; L=18,0m
w040; L=4,0m
w240; L=2,50m
Ø160; L=1,50m, i=2%
Ø160, L=4,0m, i=2%
S1 139,13
S1 137,57
S2 138,99
S2 137,10
SW
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19
W20
W21
W22
W23
W24
W25
W26
W27
W28
W29
W30
W31
W32
W33
W34
W35
W36
W37
W38
W39
W40