



ERD11e-2203-305/15

Łąwa, 22 grudnia 2015



**Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego
Spółka Akcyjna w Gdańsku**
ul. Jana Uphagena 27
80-237 GDAŃSK-Wrzeszcz

W odpowiedzi na pismo nr ZAR/0151/3894/AS/2015 dot. uzgodnienia projektu budowy kolektora deszczowego pod torami PKP Gdynia Chylonia, Północny Rejon Dystrybucji uzgadnia przedmiotowy projekt w zakresie energetyki PKP pod następującymi warunkami:

1. Projekt budowy kolektora deszczowego pod torami PKP Gdynia Chylonia, Tut. Rejon uzgadnia pozytywnie.
2. Przejście pod torami linii 202 w km 24.225 należy wykonać metodą bezwykopową na głębokości min. 3,0 m poniżej główki szyny oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami, przepisami oraz standardami PKP uwzględniając PN EN 50122 i PN EN 50122-1 w zakresie środków bezpieczeństwa elektrycznego i uziemień.
3. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne w celu wykrycia sieci, które mogą nie być uwidocznione na mapie do celów projektowych.
4. Przy ewentualnym odkryciu podczas robót ziemnych kablowej linii energetycznej, należy ją zabezpieczyć w rurach osłonowych odpowiednio oznakowanych zgodnie z normą N SEP-E-004, po uprzednim uzgodnieniu kolizji z jej właścicielem, a w przypadku jego anonimowości z właścicielem gruntu.
5. Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia energetyczne traktować jako czynne, pod napięciem mogące grozić porażeniem i zachować warunki bezpieczeństwa.
6. W przypadku uszkodzenia podczas robót ziemnych kablowej linii energetycznej PKP Energetyka oraz nie naniesionej w uzgodnieniach z powodu braku jej inwentaryzacji w zasobach dokumentacji PKP odpowiedzialność prawną i finansową przywrócenia jej do eksploatacji ponosi wykonawca robót.
7. Koszty związane z przerwami w zasilaniu oraz ewentualną konieczność przebudowy lub naprawy uszkodzeń energetycznych, wywołanych w trakcie prowadzonych robót, pokryje Wykonawca.
8. Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za ewentualne wypadki, szkody oraz przerwy w zasilaniu, jakie w związku z realizacją inwestycji mogłyby powstać na rzecz PKP Energetyka S.A.
9. Po wykonaniu robót dokumentację powykonawczą budowli wykonanych na gruncie PKP wraz z pomiarami inwentaryzacyjnymi, wykonanymi przez uprawnioną jednostkę geodezyjną, należy dostarczyć do Tut. Rejonu oraz PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami Wydział Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych.
10. Ważność uzgodnienia wygasa z upływem dwóch lat od chwili jego wydania, jeśli w tym okresie nie zostanie rozpoczęta realizacja zadania.
11. Z tytułu wykonania uzgodnienia pobiera się opłatę na podstawie wystawionej faktury ProForma.
12. Uzgodnioną dokumentację, podpisane uzgodnienie oraz fakturę VAT prześlemy po opłaceniu należności.

Z poważaniem

Kierownik Rejonu


Ryszard Kwiatkowski
Ryszard Kwiatkowski

Do wiadomości: EZ Sopot

PKP Energetyka S.A.
ul. Hoża 63/67 00-681 Warszawa
Oddział w Warszawie - Dystrybucja
Energii Elektrycznej
ul. Sławińska 7/9 01-218 Warszawa
Północny Rejon Dystrybucji
ul. Dworcowa 5 14-200 Łąwa
tel. +48 89 674 84 10 wew. 16
fax +48 89 677 32 52
ed.rd11@pkpenergetyka.pl
www.pkpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000322634
NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607
kapitał zakładowy: 844 885 320,00 zł
(wpłacony w całości)

WYSOKOŚCIOWA
500



em niebieskim na dzień 15.06.2015r.

PKP S.A.
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku
Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Gdańsku
W oznaczonym obszarze
kolor niebieski
dokonano aktualizacji treści kolejowej mapy
sytuacyjno-wysokościowej. Dokumenty z pomiaru
przyjęto do zasobu w dniu 18.06.2015
i zaewidencjonowano pod nr
P/S 840/16

Niniejsza mapa może służyć do celów
projektowych

Projektowane obiekty budowlane wymagające
pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu
i inwentaryzacji powykonawczej po zgłoszeniu przez
jednostki uprawnione do wykonawstwa prac
geodezyjnych na terenie zamkniętym

Gdańsk, dn. 22.06.2015 NACZELNIK
Wydziału Geodezji

mgr inż. Czesław Doroszkiewicz
geodeta uprawniony upr. nr 1337

REWITALIZACJA TERENÓW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI
WRAZ
Z ROZBUDOWĄ ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO,
ZAMENHOFA I ŚW. MIKOŁAJA ORAZ BUDOWĄ
KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZĘKI CHYLONKI

PLAN SYTUACYJNY -KOLEKTOR DESZCZOWY Df

skala 1:500

OZNACZENIA:



Projektowana kanalizacja deszczowa



Granice działek

809
32


Nr ewidencyjne działek



Granica obrębów

PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie -
Dystrybucja Energii Elektrycznej
Północny Rejon Dystryktu
14-200 Nowa, ul. Dworcowa 5


Uzgodniono pismem
nr 2203-205/15
data 22-12-2015



Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane
oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

 BPBK s.a. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego spółka akcyjna w Gdańsku 80-237 Gdańsk, ul. Jana Uphogena 27 tel. 058 341-40-11; fax 058 341-89-46		Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudową ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofs i św. Mikołaja oraz budową kolektora deszczowego do rzeki Chylonki PLAN SYTUACYJNY -KOLEKTOR DESZCZOWY Df Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Data: 11.2015 Skala: 1:500 Nr zlec: 0151 Nr arch: Rys nr 1	
Projektant:	mgr inż. Dorota Morzy	specj. instalacyjno-inżynierska	POM/0245/P005/09
Opracowanie:	-	specj. upr. nr	-
Sprawdzający:	mgr inż. Alicja Stępień	specj. upr. nr	1990/Gd/85

wykazanych urządzeń podziemnych,
których brak jest informacji w



PKP Energetyka Sp. z o.o.
Oddział w Warszawie
Dystrybucja Energii
Północny Region Dystrybucyjny
14-200 Nowa, ul. Długołęcka 1
Uzgodniono pismem
nr 1203-2015
data 22-12-2015

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych



BPBK s. z o.o.
Biuro Projektów
Budownictwa
Komunalnego
spółka akcyjna
w Gdańsku

80-237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 27
tel. 058 341-40-11; fax 058 341-89-46

Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i św. Mikołaja oraz budowę kolektora deszczowego do rzeki Chylonki

PROFIL KOLEKTORA DESZCZOWEGO Df

Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY

Data: 07.2015

Skala: 1:100/500

2

Nr zlec: 0151

Nr arch:

Rys nr

Projektant: mgr inż. Dorota Morzy

specj. instalacyjno-inżynierska

upr. nr POM/0245/P00S/09

Opracowanie:

specj. -

upr. nr -

specj. -

upr. nr -

Sprawdzający: mgr inż. Alicja Stępień

specj. sanitarna

upr. nr 1990/Gd/85