Istniejąca komora cieplna K-405/3

Istniejąca sieć cieplna wysokich parametrów, preizolowana, 2xDN80 mm do pozostawienia w obecnym stanie

Zabezpieczenia istniejącej sieci cieplnej wg odrębnego opracowania konstrukcyjnego

Istniejąca sieć cieplna wysokich parametrów, preizolowana, 2xDN65 mm do pozostawienia w obecnym stanie

Istniejąca komora cieplna K-405/4

Istniejąca sieć cieplna wysokich parametrów, kanałowa, 2xDN80 mm do pozostawienia w obecnym stanie

Istniejąca sieć cieplna wysokich parametrów, kanałowa, do pozostawienia w obecnym stanie

projektowana sieć ciepłownicza preizolowana zasilenie 80/200 powrót 80/160

C5.1

C5.2

PC-05



OZNACZENIA:

- Zakres etapu 1 wg odrębnego opracowania
- Zakres etapu 2 wg odrębnego opracowania
- Zakres etapu 3
- Zakres etapu 4 wg odrębnego opracowania
- Sieć cieplna istniejąca
- Sieć cieplna istniejąca nieczynna do demontażu
- Sieć cieplna istniejąca nieczynna pozostająca w gruncie
- Sieć cieplna istniejąca czynna do demontażu po przebudowie
- Sieć cieplna istniejąca czynna pozostająca w gruncie po przebudowie
- Sieć cieplna projektowana
- Rura ochronna RO (rura przeciskowa RP)

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

BPBK s.a.
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego spółka akcyjna w Gdańsku
80–237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 27
tel. 058 341–40–11; fax 058 341–89–46

REWITALIZACJA TERENÓW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWĄ ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA I ŚW.MIKOŁAJA ORAZ BUDOWĄ KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONKI

PLAN SYTUCAYJNY

Stadium opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY – ETAP 3		
Data: 01.2016	Skala: 1:500	SC-0102	
Nr zlec: 0151/0287	Nr arch:	Rys nr	

Projektant:	mgr inż. Andrzej Pietrzak	specj.	instalacje i sieci sanitarne	
		upr. nr	POM/0029/PWOS/06	
Opracowanie:	mgr inż. Mateusz Kępczyński	specj.	–	
		upr. nr	–	
	–	specj.	–	
		upr. nr	–	
	–	specj.	–	
		upr. nr	–	
Sprawdzający:	mgr inż. Magda Pietrzak	specj.	instalacje i sieci sanitarne	
		upr. nr	POM/0034/POOS/07	