	sys	nr	szt		Nr klapy		NAZWA	NR	NAZWA	NR	typ	Nazwa							uwagi	mercor	siłownik
W-K -1	OD6	6	1	**1**	**OD6**	**G**	garaż strefa III	**G.46**	garaż strefa III	**G.46**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD6	19	1	**2**	**OD6**	**G**	garaż strefa III	**G.46**	garaż strefa III	**G.46**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD6	37	1	**3**	**OD6**	**G**	garaż strefa III	**G.46**	garaż strefa III	**G.46**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD6	56	1	**4**	**OD6**	**G**	garaż strefa III	**G.46**	garaż strefa III	**G.46**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD6	73	1	**5**	**OD6**	**G**	garaż strefa III	**G.46**	garaż strefa III	**G.46**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD6	90	1	**6**	**OD6**	**G**	garaż strefa III	**G.46**	garaż strefa III	**G.46**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD6	106	1	**7**	**OD6**	**G**	garaż strefa III	**G.46**	garaż strefa III	**G.46**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD6	119	1	**8**	**OD6**	**G**	garaż strefa III	**G.46**	garaż strefa III	**G.46**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD6	137	1	**9**	**OD6**	**G**	garaż strefa III	**G.46**	garaż strefa III	**G.46**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD6	156	1	**10**	**OD6**	**G**	garaż strefa III	**G.46**	garaż strefa III	**G.46**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD6	173	1	**11**	**OD6**	**G**	garaż strefa III	**G.46**	garaż strefa III	**G.46**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD6	190	1	**12**	**OD6**	**G**	garaż strefa III	**G.46**	garaż strefa III	**G.46**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD6	206	1	**13**	**OD6**	**G**	garaż strefa III	**G.46**	garaż strefa III	**G.46**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD6	219	1	**14**	**OD6**	**G**	garaż strefa III	**G.46**	garaż strefa III	**G.46**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD6	237	1	**15**	**OD6**	**G**	garaż strefa III	**G.46**	garaż strefa III	**G.46**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD6	256	1	**16**	**OD6**	**G**	garaż strefa III	**G.46**	garaż strefa III	**G.46**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD6	273	1	**17**	**OD6**	**G**	garaż strefa III	**G.46**	garaż strefa III	**G.46**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD6	290	1	**18**	**OD6**	**G**	garaż strefa III	**G.46**	garaż strefa III	**G.46**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD6	306	1	**19**	**OD6**	**G**	garaż strefa III	**G.46**	garaż strefa III	**G.46**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD6	319	1	**20**	**OD6**	**G**	garaż strefa III	**G.46**	garaż strefa III	**G.46**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T

W-K -1	OD6	337	1	**21**	**OD6**	**G**	garaż strefa III	**G.46**	garaż strefa III	**G.46**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD6	356	1	**22**	**OD6**	**G**	garaż strefa III	**G.46**	garaż strefa III	**G.46**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD6	373	1	**23**	**OD6**	**G**	garaż strefa III	**G.46**	garaż strefa III	**G.46**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD6	390	1	**24**	**OD6**	**G**	garaż strefa III	**G.46**	garaż strefa III	**G.46**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD6	406	1	**25**	**OD6**	**G**	garaż strefa III	**G.46**	garaż strefa III	**G.46**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD6	419	1	**26**	**OD6**	**G**	garaż strefa III	**G.46**	garaż strefa III	**G.46**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD6	437	1	**27**	**OD6**	**G**	garaż strefa III	**G.46**	garaż strefa III	**G.46**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD6	456	1	**28**	**OD6**	**G**	garaż strefa III	**G.46**	garaż strefa III	**G.46**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD6	473	1	**29**	**OD6**	**G**	garaż strefa III	**G.46**	garaż strefa III	**G.46**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD6	490	1	**30**	**OD6**	**G**	garaż strefa III	**G.46**	garaż strefa III	**G.46**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD6	1001	1	**31**	**OD6**	**G**	garaż strefa III	**G.46**	**mieszczenie technicz**	**G.40**	Klapa p.poż. z siłownikiem	VD370 / B600xH500 + BE24	**a=**	**600**	b=	500				VD370 / B600xH500 + BE24	BE24
W-K -1	OD6	1002	1	**32**	**OD6**	**G**	garaż strefa III	**G.46**	**mieszczenie technicz**	**G.40**	Klapa p.poż. z siłownikiem	VD370 / B600xH800 + BE24	**a=**	**600**	b=	800				VD370 / B600xH800 + BE24	BE24
W-K -1	OD6	1003	1	**33**	**OD6**	**G**	garaż strefa III	**G.46**	**mieszczenie technicz**	**G.40**	Klapa p.poż. z siłownikiem	VD370 / B600xH800 + BE24	**a=**	**600**	b=	800				VD370 / B600xH800 + BE24	BE24
W-K -1	OD7	6	1	**1**	**OD7**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD7	22	1	**2**	**OD7**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD7	40	1	**3**	**OD7**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD7	58	1	**4**	**OD7**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD7	77	1	**5**	**OD7**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD7	95	1	**6**	**OD7**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD7	111	1	**7**	**OD7**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD7	127	1	**8**	**OD7**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD7	145	1	**9**	**OD7**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T

W-K -1	OD7	169	1	**10**	**OD7**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B200xH300 + BLF24-T	**a=**	**200**	b=	200				V370 / ER / B200xH300 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD7	182	1	**11**	**OD7**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD7	208	1	**12**	**OD7**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD7	233	1	**13**	**OD7**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD7	251	1	**14**	**OD7**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD7	268	1	**15**	**OD7**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD7	297	1	**16**	**OD7**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD7	315	1	**17**	**OD7**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD7	332	1	**18**	**OD7**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD7	374	1	**19**	**OD7**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD7	385	1	**20**	**OD7**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD7	410	1	**21**	**OD7**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD7	428	1	**22**	**OD7**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD7	445	1	**23**	**OD7**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD7	482	1	**24**	**OD7**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD7	507	1	**25**	**OD7**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD7	528	1	**26**	**OD7**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD7	561	1	**27**	**OD7**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD7	586	1	**28**	**OD7**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD7	607	1	**29**	**OD7**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD8	6	1	**1**	**OD8**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T

W-K -1	OD8	24	1	**2**	**OD8**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD8	50	1	**3**	**OD8**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD8	68	1	**4**	**OD8**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD8	88	1	**5**	**OD8**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD8	117	1	**6**	**OD8**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B200xH300 + BLF24-T	**a=**	**200**	b=	300				V370 / ER / B200xH300 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD8	137	1	**7**	**OD8**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD8	163	1	**8**	**OD8**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD8	196	1	**9**	**OD8**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD8	214	1	**10**	**OD8**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD8	234	1	**11**	**OD8**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD8	255	1	**12**	**OD8**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD8	268	1	**13**	**OD8**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD8	290	1	**14**	**OD8**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD8	308	1	**15**	**OD8**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD8	326	1	**16**	**OD8**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD8	343	1	**17**	**OD8**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B200xH300 + BLF24-T	**a=**	**200**	b=	300				V370 / ER / B200xH300 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD8	383	1	**18**	**OD8**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD8	401	1	**19**	**OD8**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD8	419	1	**20**	**OD8**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD8	439	1	**21**	**OD8**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD8	459	1	**22**	**OD8**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T

W-K -1	OD8	477	1	**23**	**OD8**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	OD8	495	1	**24**	**OD8**	**G**	garaż strefa IV	**G.61**	garaż strefa IV	**G.61**	Klapa p.poż. z siłownikiem i sprężyną powrotną	V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	**a=**	**300**	b=	200				V370 / ER / B300xH200 + BLF24-T	BLF24T
W-K -1	CG1	117	1	**1**	**WK**	**G**	centrala oddymiania	G.60	wentylatornia	G.59	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 4 klap p.poż.	a=	1600	b=	2200	l=	300		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K -1	CG1	119	1	**2**	**WK**	**G**	przedsionek	G.64	centrala oddymiania	G.60	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 4 klap p.poż. 1200x337,5mm	a=	1200	b=	1500	l=	300		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K -1	CG1	120	1	**3**	**WK**	**G**	mieszczenie technicz	G.70	korytarz	G.67	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 2 klap p.poż.	a=	1000	b=	1800	l=	300		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K -1	CG1	120	1	**4**	**WK**	**G**	mora podciśnieniowa	-	mieszczenie technicz	G.70	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 5 klap p.poż 1000x320	a=	1000	b=	1800	l=	300		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K -1	CG1	120	1	**5**	**WK**	**G**	korytarz	G.67	przedsionek	G.64	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 4 klap p.poż.	a=	1000	b=	1800	l=	300		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K -1	CG1	121	1	**6**	**WK**	**G**	zyn sprzętu gospodar	G.66	mieszczenie technicz	G.70	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 3 klap 1200x400	a=	1200	b=	1300	l=	300		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K -1	CG1	121	1	**7**	**WK**	**G**	klatka	K.12	centrala oddymiania	G.60	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 3 klap 1200x400	a=	1200	b=	1300	l=	300		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K -1	CG1	122	1	**8**	**WK**	**G**	zyn sprzętu gospodar	G.66	przedsionek	G.64	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 3 klap 1200x400	a=	1200	b=	1300	l=	450		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K -1	CG1	123	1	**9**	**WK**	**G**	klatka	K.12	przedsionek	G.64	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 3 klap 1200x400	a=	1200	b=	1300	l=	437		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K -1	CG1	124	1	**10**	**WK**	**G**	mieszczenie technicz	G.73	sala konferencyjna	-	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 2 klap p.poż.	a=	1000	b=	2000	l=	349		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K -1	N1	307	1	**11**	**WK**	**G**	wentylatornia	G.59	garaż strefa IV	G.61	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 2 klap p.poż.	a=	600	b=	900	l=	350		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K -1	N1	308	1	**12**	**WK**	**G**	wentylatornia	G.59	garaż strefa IV	G.61	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 3 klap p.poż.	a=	600	b=	3300	l=	347		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K -1	N1	309	1	**13**	**WK**	**G**	garaż strefa IV	G.61	garaż strefa III	G.46	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 4 klap 500x337,5mm	a=	500	b=	1500	l=	300		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K -1	N1	309	1	**14**	**WK**	**G**	garaż strefa IV	G.61	garaż strefa III	G.46	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 4 klap 500x337,5mm	a=	500	b=	1500	l=	300		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K -1	N2	37	1	**15**	**WK**	**G**	wentylatornia	G.59	garaż strefa IV	G.61	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 2 klap 500x225	a=	500	b=	500	l=	300		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K -1	N3	40	1	**16**	**WK**	**G**	wentylatornia	G.59	garaż strefa IV	G.61	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 2 klap 350x250	a=	350	b=	550	l=	350		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K -1	N5	35	1	**17**	**WK**	**G**	mieszczenie technicz	G.70	sala konferencyjna	-	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 3 klap 900x300	a=	900	b=	1000	l=	300		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K -1	N6	76	1	**18**	**WK**	**G**	agregatornia	G.65	mieszczenie technicz	G.70	MCR FIDS/S-p/P BLF24T	bateria 2 klap 450x300	a=	450	b=	650	l=	250		MCR FIDS/S-p/P BLF24T	BLF24T
W-K -1	N7	19	1	**19**	**WK**	**G**	agregatornia	G.65	mieszczenie technicz	G.70	MCR FIDS/S-p/P BLF24T	bateria 2 klap 450x225	a=	450	b=	500	l=	250		MCR FIDS/S-p/P BLF24T	BLF24T
W-K -1	W6	100	1	**19.1**	**WK**	**G**	agregatornia	G.65	mieszczenie techniczne		MCR FIDS/S-p/P BLF24T	Klapa przeciwpożarowa prostokątna	a=	450	b=	700	l=	250		MCR FIDS/S-p/P BLF24T	BLF24T
W-K -1	N8	48	1	**20**	**WK**	**G**	agregatornia	G.65	mieszczenie technicz	G.70	MCR FIDS/S-p/P BLF24T	bateria 2 klap 400x275	a=	400	b=	600	l=	250		MCR FIDS/S-p/P BLF24T	BLF24T
W-K -1	N9	90	1	**21**	**WK**	**G**	klatka	K.14	szacht wentylacyjny	HX11/HY3	MCR FIDS/S-p/P BLF24T	bateria 3 klap 850x200	a=	850	b=	700	l=	150		MCR FIDS/S-p/P BLF24T	BLF24T
W-K -1	N9	99	1	**62**	**WK**	**G**	klatka	K.14	mieszczenie technicz	G.73	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 2 klap 1050x250	a=	1050	b=	550	l=	300		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K -1	NG	7	1	**22**	**WK**	**G**	przedsionek	G.50	czerpnia	HX14/HY7	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 8 klap 830x300	a=	830	b=	2750	l=	300		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K -1	NG	13	1	**24**	**WK**	**G**	garaż strefa III	G.46	czerpnia	HX14/HY7	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 12 klap 700x307	a=	700	b=	4230	l=	300		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K -1	NG	7	1	**23**	**WK**	**G**	przedsionek	G.50	garaż strefa III	G.46	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 2 klap p.poż.	a=	830	b=	2750	l=	300		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K -1	NKT	26	1	**63**	**WK**	**G**	wentylatornia	G.59	garaż strefa IV	G.61	MCR FID PRO/S dn100/80 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	80	l=	80				MCR FID PRO/S dn100/80 BLF24T	BLF24T
W-K -1	NPT	128	1	**57**	**WK**	**G**	zyn sprzętu gospodar	G.66	mieszczenie technicz	G.70	MCR FIDS/S-p/O DN 315 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	315	l=	315				MCR FIDS/S-p/O DN 315 BLF24T	BLF24T

W-K -1	NPT	134	1	**25**	**WK**	**G**	centrala oddymiania	G.60	wentylatornia	G.59	MCR FIDS/S-p/P BLF24T	Klapa przeciwpożarowa prostokątna	a=	350	b=	400	l=	300		MCR FIDS/S-p/P BLF24T	BLF24T
W-K -1	NPT	139	1	**58**	**WK**	**G**	klatka	K.12	centrala oddymiania	G.60	MCR FIDS/S-p/P BLF24T	Klapa przeciwpożarowa prostokątna	a=	300	b=	400	l=	300		MCR FIDS/S-p/P BLF24T	BLF24T
W-K -1	NPT	139	1	**59**	**WK**	**G**	klatka	K.12	przedsionek	G.64	MCR FIDS/S-p/P BLF24T	Klapa przeciwpożarowa prostokątna	a=	300	b=	400	l=	300		MCR FIDS/S-p/P BLF24T	BLF24T
W-K -1	NPT	139	1	**60**	**WK**	**G**	przedsionek	G.64	agregatornia	G.65	MCR FIDS/S-p/P BLF24T	Klapa przeciwpożarowa prostokątna	a=	300	b=	400	l=	300		MCR FIDS/S-p/P BLF24T	BLF24T
W-K -1	NPT	155	1	**26**	**WK**	**G**	wentylatornia	G.59	garaż strefa IV	G.61	MCR FIDS/S-p/O DN 450 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	450	l=	450				MCR FIDS/S-p/O DN 450 BLF24T	BLF24T
W-K -1	NPT	162	1	**27**	**WK**	**G**	mieszczenie technicz	G.73	sala konferencyjna	-	MCR FIDS/S-p/O DN 280 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	280	l=	280				MCR FIDS/S-p/O DN 280 BLF24T	BLF24T
W-K -1	NPT	162	1	**28**	**WK**	**G**	mieszczenie technicz	G.70	mora podciśnieniowa	-	MCR FIDS/S-p/O DN 280 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	280	l=	280				MCR FIDS/S-p/O DN 280 BLF24T	BLF24T
W-K -1	NPT	204	1	**29**	**WK**	**G**	przedsionek	G.74	mieszczenie technicz	G.73	MCR FID PRO/S dn160 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	160	l=	200				MCR FID PRO/S dn160 BLF24T	BLF24T
W-K -1	NPT	210	1	**30**	**WK**	**G**	Czerpnia	G.51	rzedsionek do wc G.4	G.49	MCR FID PRO/S dn125 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	125	l=	350				MCR FID PRO/S dn125 BLF24T	BLF24T
W-K -1	NPT	211	1	**31**	**WK**	**G**	mieszczenie technicz	G.73	klatka	K.14	MCR FID PRO/S dn125 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	125	l=	200				MCR FID PRO/S dn125 BLF24T	BLF24T
W-K -1	NPT	212	1	**32**	**WK**	**G**	klatka	K.14	szacht wentylacyjny	HX11/HY3	MCR FID PRO/S dn125 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	125	l=	125				MCR FID PRO/S dn125 BLF24T	BLF24T
W-K -1	NPT	212	1	**33**	**WK**	**G**	korytarz	G.53	czerpnia	G.51	MCR FID PRO/S dn125 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	125	l=	125				MCR FID PRO/S dn125 BLF24T	BLF24T
W-K -1	NPT	212	1	**34**	**WK**	**G**	pom. Prasy	G.52	czerpnia	G.51	MCR FID PRO/S dn125 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	125	l=	125				MCR FID PRO/S dn125 BLF24T	BLF24T
W-K -1	NPT	212	1	**35**	**WK**	**G**	przedsionek	G.64	magazyn sprzętu gospodarczego	G.66	MCR FID PRO/S dn125 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	125	l=	125				MCR FID PRO/S dn125 BLF24T	BLF24T
W-K -1	NPT	213	1	**36**	**WK**	**G**	śluza	G.75	szacht wentylacyjny	HX11/HY3	MCR FID PRO/S dn125 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	125	l=	110				MCR FID PRO/S dn125 BLF24T	BLF24T
W-K -1	NPT	214	1	**64**	**WK**	**G**	korytarz	G.67	mieszczenie technicz	G.70	MCR FID PRO/S dn100/80 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	80	l=	80				MCR FID PRO/S dn100/80 BLF24T	BLF24T
W-K -1	NPT	214	1	**65**	**WK**	**G**	śluza	G.69	korytarz	G.67	MCR FID PRO/S dn100/80 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	80	l=	80				MCR FID PRO/S dn100/80 BLF24T	BLF24T
W-K -1	NW1	19	1	**37**	**WK**	**G**	szacht wentylacyjny	SW.15	garaż strefa IV	G.61	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 2 klap p.poż.	a=	800	b=	1700	l=	392		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K -1	NW1	20	1	**38**	**WK**	**G**	wentylatornia	G.59	garaż strefa IV	G.61	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 2 klap p.poż.	a=	600	b=	2500	l=	350		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K -1	NW1	30	1	**39**	**WK**	**G**	szacht wentylacyjny	SW.15	garaż strefa IV	G.61	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 3 klap 800x300	a=	800	b=	1000	l=	150		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K -1	NW1	42	1	**40**	**WK**	**G**	Czerpnia	G.51	pom. Prasy	G.52	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 2 klap p.poż.	a=	600	b=	2500	l=	300		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K -1	NW1	44	1	**41**	**WK**	**G**	pom. Prasy	G.52	garaż strefa IV	G.61	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 7 klap 1200x315	a=	1200	b=	2500	l=	656		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K -1	NW1	43	1	**66**	**WK**	**G**	wentylatornia	G.59	garaż strefa IV	G.61	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 2 klap p.poż.	a=	1500	b=	2000	l=	300		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K -1	NW10	82	1	**42**	**WK**	**G**	garaż strefa IV	G.61	szacht wentylacyjny	HX11/HY3	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 2 klap 950x225	a=	950	b=	500	l=	300		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K -1	NW10	82	1	**43**	**WK**	**G**	klatka	K.14	szacht wentylacyjny	HX11/HY3	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 2 klap 950x225	a=	950	b=	500	l=	300		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K -1	NW10	83	1	**44**	**WK**	**G**	mieszczenie technicz	G.73	klatka	K.14	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 2 klap 950x225	a=	950	b=	500	l=	200		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K -1	WPT	110	1	**45**	**WK**	**G**	Czerpnia	G.51	rzedsionek do wc G.4	G.49	MCR FID PRO/S dn125 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	125	l=	125				MCR FID PRO/S dn125 BLF24T	BLF24T
W-K -1	WPT	110	1	**46**	**WK**	**G**	zyn sprzętu gospodar	G.66	mieszczenie technicz	G.70	MCR FID PRO/S dn125 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	125	l=	125				MCR FID PRO/S dn125 BLF24T	BLF24T
W-K -1	WPT	110	1	**47**	**WK**	**G**	Czerpnia	G.51	pom. Prasy	G.52	MCR FID PRO/S dn125 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	125	l=	125				MCR FID PRO/S dn125 BLF24T	BLF24T
W-K -1	WPT	143	1	**48**	**WK**	**G**	agregatornia	G.65	klatka	K.12	MCR FIDS/S-p/O dn 300 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	300	l=	300				MCR FIDS/S-p/O dn 300 BLF24T	BLF24T
W-K -1	WPT	143	1	**49**	**WK**	**G**	agregatornia	G.65	mieszczenie technicz	G.70	MCR FIDS/S-p/O dn 300 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	300	l=	300				MCR FIDS/S-p/O dn 300 BLF24T	BLF24T

W-K -1	WPT	150	1	**50**	**WK**	**G**	klatka	K.12	centrala oddymiania	G.60	MCR FIDS/S-p/Odn 315 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	315	l=	315				MCR FIDS/S-p/Odn 315 BLF24T	BLF24T
W-K -1	WPT	150	1	**51**	**WK**	**G**	centrala oddymiania	G.60	wentylatornia	G.59	MCR FIDS/S-p/Odn 315 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	315	l=	315				MCR FIDS/S-p/Odn 315 BLF24T	BLF24T
W-K -1	WPT	150	1	**52**	**WK**	**G**	klatka	K.12	przedsionek	G.64	MCR FIDS/S-p/Odn 315 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	315	l=	315				MCR FIDS/S-p/Odn 315 BLF24T	BLF24T
W-K -1	WPT	151	1	**53**	**WK**	**G**	mieszczenie technicz	G.73	sala konferencyjna	-	MCR FIDS/S-p/O dn 250 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	250	l=	250				MCR FIDS/S-p/O dn 250 BLF24T	BLF24T
W-K -1	WPT	151	1	**54**	**WK**	**G**	mieszczenie technicz	G.70	sala konferencyjna	-	MCR FIDS/S-p/O dn 250 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	250	l=	250				MCR FIDS/S-p/O dn 250 BLF24T	BLF24T
W-K -1	WPT	152	1	**55**	**WK**	**G**	mieszczenie technicz	G.70	korytarz	G.67	MCR FID PRO/S dn200 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	200	l=	200				MCR FID PRO/S dn200 BLF24T	BLF24T
W-K -1	WPT	153	1	**56**	**WK**	**G**	Czerpnia	G.51	rzedsionek do wc G.4	G.49	MCR FID PRO/S dn100/80 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	80	l=	264				MCR FID PRO/S dn100/80 BLF24T	BLF24T
W-K -1	W1	212	1	**61**	**WK**	**G**	wentylatornia	G.59	garaż strefa IV	G.61	MCR FIDS/S-p/P BLF24T	bateria 5 klap 500x280	a=	500	b=	1600	l=	297		MCR FIDS/S-p/P BLF24T	BLF24T
W-K -1	W2	39	1	**67**	**WK**	**G**	wentylatornia	G.59	garaż strefa IV	G.61	MCR FIDS/S-p/P BLF24T	bateria 2 klap 500x225	a=	500	b=	500	l=	350		MCR FIDS/S-p/P BLF24T	BLF24T
W-K -1	W2	53	1	**68**	**WK**	**G**	wentylatornia	G.59	garaż strefa IV	G.61	MCR FIDS/S-p/P BLF24T	bateria 3 klap 500x300	a=	500	b=	1000	l=	126		MCR FIDS/S-p/P BLF24T	BLF24T
W-K -1	W5	74	1	**69**	**WK**	**G**	centrala oddymiania	G.60	agregatornia	G.65	MCR FIDS/S-p/P BLF24T	Klapa przeciwpożarowa prostokątna	a=	1000	b=	2000	l=	300		MCR FIDS/S-p/P BLF24T	BLF24T
W-K -1	W5	77	1	**70**	**WK**	**G**					MCR FIDS/S-p/P BF24T	Klapa przeciwpożarowa prostokątna	a=	850	b=	2300	l=	250		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K -1	W7	55	1	**71**	**WK**	**G**	agregatornia	G.65	mieszczenie technicz	G.70	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 2 klap 350x2500	a=	350	b=	550	l=	250		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K -1	W8	55	1	**72**	**WK**	**G**	agregatornia	G.65	mieszczenie technicz	G.70	MCR FIDS/S-p/P BLF24T	bateria 2 klap 400x275	a=	400	b=	600	l=	250		MCR FIDS/S-p/P BLF24T	BLF24T
W-K -1	Wprzed	7	1	**73**	**WK**	**G**	garaż strefa III	G.46	klatka	K.09			d=	100							BLF24T
W-K -1	Wprzed	7	1	**74**	**WK**	**G**	garaż strefa III	G.46	klatka	K.09			d=	100							BLF24T
W-K -1	Wprzed	7	1	**75**	**WK**	**G**	przedsionek	G.76	garaż strefa IV	G.61			d=	100							BLF24T
W-K -1	Wprzed	7	1	**76**	**WK**	**G**	przedsionek	G.76	garaż strefa IV	G.61			d=	100							BLF24T
W-K -1	Wprzed	7	1	**77**	**WK**	**G**	przedsionek	G.76	śluza	G.77			d=	100							BLF24T
W-K -1	Wprzed	7	1	**78**	**WK**	**G**	przedsionek	G.76	garaż strefa IV	G.61			d=	100							BLF24T
W-K -1	Wprzed	7	1	**79**	**WK**	**G**	przedsionek	G.50	garaż strefa III	G.46			d=	100							BLF24T
W-K -1	Wprzed	3	1	**80**	**WK**	**G**	przedsionek	G.50	czerpnia	HX14/HY7			d=	100							BLF24T
W-K -1	Wprzed	3	1	**81**	**WK**	**G**	szacht wentylacyjny	SW.15	przedsionek	G.62			d=	100							BLF24T
W-K -1	Wprzed	3	1	**82**	**WK**	**G**	przedsionek	G.62	garaż strefa IV	G.61			d=	100							BLF24T
W-K -1	Wprzed	9	1	**83**	**WK**	**G**	korytarz	G.67	garaż strefa IV	G.61			d=	100							BLF24T
W-K -1	Nspr	-	1	**84**	**WK**	**G**	sprężarkownia	-	garaż strefa IV	G.61											BLF24T
W-K -1	Wspr	-	1	**85**	**WK**	**G**	sprężarkownia	-	garaż strefa IV	G.61											BLF24T
W-K 0	N10	576	1	**1**	**WK**	**0**	szacht wentylacyjny	SW20	przedsionek	H0.64	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 4 klap 600x350	a=	600	b=	1550	l=	300		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K 0	N10	595	1	**2**	**WK**	**0**	szacht tryskaczowy	STR02	korytarz	H0.24	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 3 klap 450x267	a=	400	b=	950	l=	300		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K 0	N10	597	1	**5**	**WK**	**0**	korytarz	H0.18	mieszczenie odpoczy	H0.21	MCR FIDS/S-p/0 dn315 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	280	l=	181				MCR FIDS/S-p/0 dn315 BLF24T	BLF24T
W-K 0	N10	601	1	**44**	**WK**	**0**	reżyserka	H0.49	hol	H0.48	MCR FID PRO/S dn200 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	200	l=	200				MCR FID PRO/S dn200 BLF24T	BLF24T
W-K 0	N10	602	1	**6**	**WK**	**0**	korytarz	H0.24	klatka	K11	MCR FID PRO/S dn180 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	180	l=	250				MCR FID PRO/S dn180 BLF24T	BLF24T
W-K 0	N10	605	1	**7**	**WK**	**0**	hol	H0.05	korytarz	H0.24	MCR FID PRO/S dn160 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	160	l=	150				MCR FID PRO/S dn160 BLF24T	BLF24T
W-K 0	N10	607	1	**45**	**WK**	**0**	kabina tłumacza	H0.51	przedsionek	H0.50	MCR FID PRO/S dn100/80 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	80	l=	80				MCR FID PRO/S dn100/80 BLF24T	BLF24T
W-K 0	N10	608	1	**8**	**WK**	**0**	przedsionek	H0.55	korytarz	H0.57	MCR FID PRO/S dn100 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	100	l=	250				MCR FID PRO/S dn100 BLF24T	BLF24T
W-K 0	N10	-	1	**48**	**WK**	**0**	szacht wentylacyjny	SW26	garderoba	H0.34	MRC FIDS/S-p/O BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	300						MRC FIDS/S-p/O BLF24T	BLF24T

W-K 0	N10	-	1	**49**	**WK**	**0**	szacht tryskaczowy	STR02	vc niepełnosprawnyc	H0.10	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 3 klap 450x267	a=	450	b=	267				MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K 0	N2	41	1	**9**	**WK**	**0**	szacht wentylacyjny	SW16	klatka	K11	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 2 klap 500x200	a=	500	b=	450	l=	180		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K 0	N2	56	1	**13**	**WK**	**0**	korytarz	H0.24	magazyn	H0.08	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 2 klap 400x275	a=	400	b=	600	l=	250		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K 0	N3	27	1	**10**	**WK**	**0**	szacht wentylacyjny	SW16	klatka	K11	MCR FIDS/S-p/P BF24T	Klapa przeciwpożarowa prostokątna	a=	550	b=	350	l=	259		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K 0	N3	31	1	**12**	**WK**	**0**	korytarz	H0.24	magazyn	H0.08	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 2 klap 400x225	a=	400	b=	500	l=	300		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K 0	N4	4	1	**15**	**WK**	**0**	szacht wentylacyjny	SW17	garderoba	H0.34	MCR FIDS/S-p/O dn315 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	315	l=	130				MCR FIDS/S-p/O dn315 BLF24T	BLF24T
W-K 0	N6	75	1	**19**	**WK**	**0**	szacht wentylacyjny	SW19	reżyserka	H0.49	MCR FIDS/S-p/P BLF24T	bateria 2 klap 450x325	a=	450	b=	700	l=	130		MCR FIDS/S-p/P BLF24T	BLF24T
W-K 0	N6	-	1	**52**	**WK**	**0**	szacht wentylacyjny	SW26	garderoba	H0.34	MRC FIDS/S-p/P BLF24T	bateria 2 klap 500x300	a=	500	b=	300				MRC FIDS/S-p/P BLF24T	BLF24T
W-K 0	N9	100	1	**21**	**WK**	**0**	szacht wentylacyjny	SW21	przyg. Warzyw	H0.67	bateria 3 klap 850x200	bateria 5 klap 350x300	a=	350	b=	1700	l=	130		bateria 3 klap 850x200	BF24T
W-K 0	NKMP	6	1	**22**	**WK**	**0**	szacht wentylacyjny	SW21	przyg. Warzyw	H0.67	MCR FIDS/S-p/O DN 250BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	250	l=	130				MCR FIDS/S-p/O DN 250BLF24T	BLF24T
W-K 0	NKT	21	1	**23**	**WK**	**0**	szacht wentylacyjny	SW21	przyg. Warzyw	H0.67	MCR FID PRO/S dn125 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	125	l=	130				MCR FID PRO/S dn125 BLF24T	BLF24T
W-K 0	NW10	75	1	**24**	**WK**	**0**	szacht wentylacyjny	SW21	przyg. Warzyw	H0.67	MCR FIDS/S-p/P BLF24T	bateria 2 klap 300x250	a=	300	b=	550	l=	132		MCR FIDS/S-p/P BLF24T	BLF24T
W-K 0	W10	480	1	**40**	**WK**	**0**	szacht wentylacyjny	SW20	vc niepełnosprawnyc	H0.59	MCR FIDS/S-p/P BLF24T	bateria 2 klap 300x275	a=	300	b=	600	l=	130		MCR FIDS/S-p/P BLF24T	BLF24T
W-K 0	W10	557	1	**42**	**WK**	**0**	korytarz	H0.24	klatka	K11	MCR FID PRO/S dn200 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	150	l=	250				MCR FID PRO/S dn200 BLF24T	BLF24T
W-K 0	W10	558	1	**43**	**WK**	**0**	hol	H0.05	korytarz	H0.24	MCR FID PRO/S dn200 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	150	l=	200				MCR FID PRO/S dn200 BLF24T	BLF24T
W-K 0	W10	-	1	**50**	**WK**	**0**	szacht wentylacyjny	SW26	garderoba	H0.34	MRC FIDS/S-p/O BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	250						MRC FIDS/S-p/O BLF24T	BLF24T
W-K 0	W11	64	1	**31**	**WK**	**0**	szacht wentylacyjny	SW20	mieszczenie porządko	H0.60	MCR FIDS/S-p/O DN 250BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	250	l=	180				MCR FIDS/S-p/O DN 250BLF24T	BLF24T
W-K 0	W11	76	1	**30**	**WK**	**0**	szacht wentylacyjny	SW20	przedsionek	H0.64	MCR FID PRO/S DN 100 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	100	l=	180				MCR FID PRO/S DN 100 BLF24T	BLF24T
W-K 0	W13	170	1	**17**	**WK**	**0**	szacht wentylacyjny	SW17	garderoba	H0.34	MCR FIDS/S-p/O DN 400 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	400	l=	142				MCR FIDS/S-p/O DN 400 BLF24T	BLF24T
W-K 0	W13	171	1	**27**	**WK**	**0**	szacht tryskaczowy	STR02	korytarz	H0.36	MCR FIDS/S-p/O DN 300BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	300	l=	250				MCR FIDS/S-p/O DN 300BLF24T	BLF24T
W-K 0	W13	-	1	**51**	**WK**	**0**	szacht tryskaczowy	STR02	mieszczenie porządko	H0.09	MCR FIDS/S-p/O DN 300BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	300						MCR FIDS/S-p/O DN 300BLF24T	BLF24T
W-K 0	W2	43	1	**11**	**WK**	**0**	szacht wentylacyjny	SW16	klatka	K11	MCR FIDS/S-p/P BLF24T	bateria 2 klap 500x225	a=	500	b=	500	l=	180		MCR FIDS/S-p/P BLF24T	BLF24T
W-K 0	W2	75	1	**14**	**WK**	**0**	korytarz	H0.24	magazyn	H0.08	MCR FIDS/S-p/P BLF24T	bateria 2 klap 500x275	a=	400	b=	600	l=	250		MCR FIDS/S-p/P BLF24T	BLF24T
W-K 0	W3	9	1	**16**	**WK**	**0**	szacht wentylacyjny	SW17	garderoba	H0.34	MCR FIDS/S-p/P BLF24T	Klapa przeciwpożarowa prostokątna	a=	400	b=	300	l=	110		MCR FIDS/S-p/P BLF24T	BLF24T
W-K 0	W3	20	1	**32**	**WK**	**0**	szacht tryskaczowy	STR02	magazyn	H0.08	MCR FIDS/S-p/P BLF24T	bateria 2 klap 300x200	a=	300	b=	450	l=	228		MCR FIDS/S-p/P BLF24T	BLF24T
W-K 0	W3	29	1	**28**	**WK**	**0**	szacht tryskaczowy	STR02	korytarz	H0.36	MCR FIDS/S-p/P BLF24T	bateria 2 klap 300x200	a=	300	b=	450	l=	250		MCR FIDS/S-p/P BLF24T	BLF24T
W-K 0	W4	6	1	**33**	**WK**	**0**	szacht tryskaczowy	STR02	magazyn	H0.08	CFD1*	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	280	l=	250				MCR FIDS/S-p/O BLF24T	BLF24T
W-K 0	W4	16	1	**34**	**WK**	**0**	szacht tryskaczowy	STR02	korytarz	H0.36	MCR FIDS/S-p/O BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	280	l=	250				MCR FIDS/S-p/O BLF24T	BLF24T
W-K 0	W4	25	1	**35**	**WK**	**0**	szacht tryskaczowy	STR02	magazyn	H0.08	MCR FIDS/S-p/O BLF24T	Klapa przeciwpożarowa prostokątna	a=	300	b=	450	l=	300		MCR FIDS/S-p/O BLF24T	BLF24T
W-K0	W13	171	1	**34.1**	**WK**	**0**	szacht tryskaczowy	STR02	korytarz	H0.36	MCR FIDS/S-p/O BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	**d=**	**300**	l=	250				MCR FIDS/S-p/O BLF24T	BLF24T
W-K 0	W5	101	1	**36**	**WK**	**0**	hol	H0.48	przedsionek	H0.55	MCR FIDS/S-p/P BF24T	Klapa przeciwpożarowa prostokątna	a=	600	b=	1450	l=	60		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K 0	W5	102	1	**25**	**WK**	**0**	szacht wentylacyjny	SW25	hol	H0.48	MCR FIDS/S-p/P BF24T	Klapa przeciwpożarowa prostokątna	a=	600	b=	1350	l=	158		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T

W-K 0	W6	71	1	**26**	**WK**	**0**	hol	H0.39	przedsionek	H0.38	MCR FIDS/S-p/P BLF24T	Klapa przeciwpożarowa prostokątna	a=	300	b=	300	l=	250		MCR FIDS/S-p/P BLF24T	BLF24T
W-K 0	W6	100	1	**47**	**WK**	**0**	korytarz	H0.24	magazyn	H0.08	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 2 klap 450x325	a=	450	b=	700	l=	250		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K 0	W6	100	1	**47**	**WK**	**0**	korytarz	H0.24	magazyn	H0.08	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 2 klap 450x325	a=	450	b=	700	l=	250		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K 0	W6	105	1	**20**	**WK**	**0**	szacht wentylacyjny	SW19	reżyserka	H0.49	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 2 klap 450x325	a=	450	b=	700	l=	130		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K 0	W6	117	1	**37**	**WK**	**0**	hol	H0.39	przedsionek	H0.38	RFD1*+EI60+z siłownikiem	Klapa przeciwpożarowa prostokątna	a=	300	b=	300	l=	250		RFD1*+EI60+z siłownikiem	BLF24T
W-K 0	W9	85	1	**38**	**WK**	**0**	szacht wentylacyjny	SW21	przyg. Warzyw	H0.67	MCR FIDS/S-p/P BF24T	propozycja 2 klapy 350x425 lub odwrocenie klapy, oś obrotu pionowa, siłownik na boku a, a nie b, wówczas l = 371, jeśli bateria	a=	350	b=	900	l=	176		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K 0	W9	92	1	**39**	**WK**	**0**	szacht wentylacyjny	SW21	przyg. Warzyw	H0.67	MCR FIDS/S-p/P BF24T	propozycja 2 klapy 350x375 lub odwrocenie klapy, oś obrotu pionowa, siłownik na boku a, a nie b, wówczas l = 346, jeśli bateria	a=	300	b=	800	l=	130		MCR FIDS/S-p/P BF24T	BF24T
W-K +1	N10	594	1	**1**	**WK**	**1**	szacht wentylacyjny	SW20	przedsionek	H1.40	MCR FIDS/S-p/P BF24T	bateria 3 klap 450x300	a=	450	b=	1000	l=	300		MCR FID PRO/S dn200 BLF24T	BF24T
W-K +1	N10	603	1	**2**	**WK**	**1**	sala konferencyjna	H1.25	antresola	-	MCR FID PRO/S dn160 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	160	l=	250				MCR FID PRO/S dn160 BLF24T	BLF24T
W-K +1	N10	604	1	**5**	**WK**	**1**	sala konferencyjna	H1.25	Hol/Antresola	H1.21	MCR FID PRO/S dn160 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	160	l=	180				MCR FID PRO/S dn160 BLF24T	BLF24T
W-K +1	N10	606	1	**7**	**WK**	**1**	korytarz	H1.14	klatka	K11	MCR FID PRO/S dn125 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	125	l=	250				MCR FID PRO/S dn125 BLF24T	BLF24T
W-K +1	N10	-	1	**19**	**WK**	**1**	szacht wentylacyjny	SW26	przesionek	H1.11	MRC FIDS/S-p/O BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	300						MRC FIDS/S-p/O BLF24T	BLF24T
W-K +1	N7	41	1	**9**	**WK**	**1**	szacht wentylacyjny	SW18	biuro	H1.26	MCR FIDS/S-p/P BLF24T	bateria 2 klap 400x275	a=	400	b=	600	l=	130		MCR FIDS/S-p/P BLF24T	BLF24T
W-K +1	N7	48	1	**11**	**WK**	**1**	sala konferencyjna	H1.25	antresola	-	MCR FIDS/S-p/P BlF24T	bateria 3 klap 300x233	a=	300	b=	800	l=	250		MCR FIDS/S-p/P BlF24T	BLF24T
W-K +1	N6	-	1	**20**	**WK**	**1**	szacht wentylacyjny	SW26	sala kinowa	-	bateria 2 klap 500x300	bateria 2 klap 500x300	a=	500	b=	300				MRC FIDS/S-p/P BLF24T bateria 2 klap 500x300	BLF24T
W-K +1	N8	41	1	**13**	**WK**	**1**	szacht wentylacyjny	SW18	biuro	H1.26	MCR FIDS/S-p/P BLF24T	bateria 2 klap 500x225	a=	500	b=	500	l=	130		MCR FIDS/S-p/P BLF24T	BLF24T
W-K +1	N8	55	1	**15**	**WK**	**1**	sala konferencyjna	H1.32	przedsionek	H1.33	MCR FIDS/S-p/P BLF24T	bateria 3 klap 300x233	a=	300	b=	800	l=	250		MCR FIDS/S-p/P BLF24T	BLF24T
W-K +1	W10	475	1	**4**	**WK**	**1**	szacht wentylacyjny	SW20	vc niepełnosprawnyc	H1.41	MCR FIDS/S-p/P BLF24T	bateria 2 klap 600x225	a=	600	b=	500	l=	130		MCR FIDS/S-p/P BLF24T	BLF24T
W-K +1	W10	555	1	**3**	**WK**	**1**	sala konferencyjna	H1.25	antresola	-	MCR FID PRO/S dn200 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	180	l=	250				MCR FID PRO/S dn200 BLF24T	BLF24T
W-K +1	W10	556	1	**6**	**WK**	**1**	sala konferencyjna	H1.25	Hol/Antresola	H1.21	MCR FID PRO/S dn200 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	180	l=	180				MCR FID PRO/S dn200 BLF24T	BLF24T
W-K +1	W10	559	1	**8**	**WK**	**1**	korytarz	H1.14	klatka	K11	MCR FID PRO/S dn125 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	125	l=	200				MCR FID PRO/S dn125 BLF24T	BLF24T
W-K +1	W10	-	1	**21**	**WK**	**1**	szacht wentylacyjny	SW26	przesionek	H1.11	MRC FIDS/S-p/O BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	250						MRC FIDS/S-p/O BLF24T	BLF24T
W-K +1	W12	49	1	**17**	**WK**	**1**	szacht wentylacyjny	SW20	nieszczenie porządkc	H1.39	MCR FIDS/S-p/O DN 259BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	250	l=	180				MCR FIDS/S-p/O DN 259BLF24T	BLF24T
W-K +1	W12	55	1	**18**	**WK**	**1**	szacht wentylacyjny	SW20	przedsionek	H1.40	MCR FID PRO/S dn100 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	100	l=	350				MCR FID PRO/S dn100 BLF24T	BLF24T
W-K +1	W7	36	1	**12**	**WK**	**1**	sala konferencyjna	H1.25	antresola	-	MCR FIDS/V-p/P BE24	bateria 3 klap 300x234	a=	300	b=	800	l=	250		MCR FIDS/V-p/P BE24	BE24
W-K +1	W7	42	1	**10**	**WK**	**1**	szacht wentylacyjny	SW18	biuro	H1.26	MCR FIDS/S-p/P BLF24T	bateria 2 klap 450x200	a=	450	b=	450	l=	131		MCR FIDS/S-p/P BLF24T	BLF24T
W-K +1	W8	38	1	**16**	**WK**	**1**	sala konferencyjna	H1.32	przedsionek	H1.33	MCR FIDS/V-p/P BLF24	bateria 3 klap 300x234	a=	300	b=	800	l=	250		MCR FIDS/V-p/P BLE24	BLF24T
W-K +1	W8	47	1	**14**	**WK**	**1**	szacht wentylacyjny	SW18	biuro	H1.26	MCR FIDS/S-p/P BLF24T	bateria 2 klap 500x225	a=	500	b=	500	l=	130		MCR FIDS/S-p/P BLF24T	BLF24T
W-K 0	W10	554	1	**53**	**WK**	**0**	kabina tłumacza	G.53	hol	H0.48	MCR FID PRO/S dn200 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	200	l=	200				MCR FID PRO/S dn200 BLF24T	BLF24T

W-K 0	W10		1	**54**	**WK**	**0**	pokój śniadań	H0.23	korytarz	H0.24	MCR FID PRO/S dn180 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	180						MCR FID PRO/S dn180 BLF24T	BLF24T
W-K 0	N10		1	**55**	**WK**	**0**	szatnia damska	H0.25	korytarz	H0.24	MCR FIDS/S-p/P BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	a=	300	b=	200				MCR FIDS/S-p/P BF24T	BLF24T
W-K 0	W13		1	**56**	**WK**	**0**	przedsionek	H0.26	korytarz	H0.24	MCR FID PRO/S dn300 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	300						MCR FID PRO/S dn300 BLF24T	BLF24T
W-K +1	W13	172	1	**22**	**WK**	**1**	szacht wentylacyjny	SW17	wc męskie	H1.08	MCR FID PRO/S dn200 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	200	l=	280				MCR FID PRO/S dn200 BLF24T	BLF24T
W-K 0	W10		1	**57**	**WK**	**0**	przedsionek	H0.29	korytarz	H0.24	MCR FID PRO/S dn250 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	250						MCR FID PRO/S dn250 BLF24T	BLF24T
W-K 0	N6		1	**58**	**WK**	**0**	szatnia męska	H0.32	korytarz	H0.24	MCR FIDS/S-p/P BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	a=	700	b=	450				MCR FIDS/S-p/P BF24T	BLF24T
W-K 0	N10		1	**59**	**WK**	**0**	szatnia męska	H0.32	korytarz	H0.24	MCR FID PRO/S dn250 BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	d=	250						MCR FID PRO/S dn250 BLF24T	BLF24T
W-K 0	W6		1	**60**	**WK**	**0**	korytarz	H0.24	hol	H0.24	MCR FIDS/S-p/P BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	a=	550	b=	550				MCR FIDS/S-p/P BF24T	BLF24T
W-K 0	N10		1	**61**	**WK**	**0**	korytarz	H0.24	hol	H0.48	MCR FIDS/S-p/P BLF24T	Klapa przeciwpożarowa okrągła	a=	700	b=	800				MCR FIDS/S-p/P BF24T	BLF24T
W-K -1	N1	213	1	**86**	**WK**	**G**	garaż (piwnica)		klasa (parter)		MCR FIDS/S-p/P BLF24T	Klapa przeciwpożarowa prostokątna	a=	1000	b=	600				MCR FIDS/S-p/P BLF24T	BLF24T
W-K -1	N1	49	1	**87**	**WK**	**G**	garaż (piwnica)		klasa (parter)		MCR FIDS/S-p/P BLF24T	Klapa przeciwpożarowa prostokątna	a=	1000	b=	1000				MCR FIDS/S-p/P BLF24T	BLF24T
W-K -1	N1	178	1	**88**	**WK**	**G**	garaż (piwnica)		klasa (parter)		MCR FIDS/S-p/P BLF24T	Klapa przeciwpożarowa prostokątna	a=	1000	b=	700				MCR FIDS/S-p/P BLF24T	BLF24T
W-K -1			1	**89**	**WK**	**G**	garaż (piwnica)		szacht tryskaczy		MCR FIDS/S-p/P BLF24T	Klapa przeciwpożarowa prostokątna	a=	1100	b=	800				MCR FIDS/S-p/P BLF24T	BLF24T
W-K -1			1	**90**	**WK**	**G**	garaż (piwnica)		szacht tryskaczy		MCR FIDS/S-p/P BLF24T	Klapa przeciwpożarowa prostokątna	a=	800	b=	500				MCR FIDS/S-p/P BLF24T	BLF24T